


číslo paré





GENERÁLNÍ PROJEKTANT, PROJEKTANT ČÁSTI: ING. VLADIMÍR RES, ING. ARCH. DALIBOR RES RUDICE č. 116, 679 06 , JEDOVNICE tel. : +420 516 443 513		Hlavní inženýr projektu: ING. VLADIMÍR RES	ING. VLADIMÍR RES ING. ARCH. DALIBOR RES RUDICE č. 116, 679 06 , JEDOVNICE tel. : +420 516 443 513	
PROJEKTANT ČÁSTI : KOMP, spol. s r. o. Bubeníčková 16, 602 00 Brno tel.: +420 548213191, fax: +420 548213194		Zodpovědný projektant části: P. DOČEKAL		
		Vypracoval: P. DOČEKAL		
Investor:	WEBCOM a.s., U PLYNÁRNÝ 1002/97 , 101 00 PRAHA 10			Stupeň: DPS
Název akce:	ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO FIRMY WEBCOM a.s TIŠNOVSKÁ 137, BRNO PARC. Č. 1577, K.Ú. BRNO - ČERNÁ POLE			Datum: 09/2012
Část:	ELEKTROINSTALACE			Formát: 1 x A4
Název výkresu:	LEGENDA			Číslo zakázky: 774-12
			Měřítko: - - -	Číslo výkresu: E14

LEGENDA PŘÍSTROJŮ:

ZNAČKA	POPIS
 PS - SD	PS - SD SKŘÍŇ se svodičem DEHNventil DV M TNC 255, IP44, kat. č.4102 - 951300 rozměry (V×H×Š)240mm×125mm×300 mm
 RMS1	INSTALAČNÍ ROZVÁDEČ RMS1, M2000 2U/21 POD OMÍTKOU ROZMĚR: 590x1055x300 (šxvxh)
 RMS2	INSTALAČNÍ ROZVODNICE RMS2 (2.NP) WUH-4 BK070004 POD OMÍTKOU 359x714x91 (šxvxh) 48/56MODUL
 RMS3	INSTALAČNÍ ROZVODNICE RMS3 (3.NP) WUH-4 BK070004 POD OMÍTKOU 359x714x91 (šxvxh) 48/56MODUL
	VÝŠKOVÁ ZMĚNA VEDENÍ
	VENTILÁTOR VZT (NENÍ V DODÁVCE ELEKTRO) 230V/30W PŘIPOJEN KABELEM CYKY 5x1,5
	JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ ABB TANGO KOMPLETNÍ 3559-A01345 + 3558A-A651 B + 3901A-B10B
	SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ ABB TANGO KOMPLETNÍ 3559-A05345 + 3558A-A652 B + 3901A-B10B
	STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ ABB TANGO KOMPLETNÍ 3559-A06345 + 3558A-A651 B + 3901A-B10B
	KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ ABB TANGO KOMPLETNÍ 3559-A07345 + 3558A-A651 B + 3901A-B10B
	OVLADAČ ZAPÍNACÍ ABB TANGO KOMPLETNÍ 3559-A91345 + 3558A-A653 B + 3901A-B10B
	OVLADAČ ZAPÍNACÍ ABB TANGO KOMPLETNÍ IP44 3558A-86940 B
	DVOJITÝ STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ ABB TANGO KOMPLETNÍ 3559-A52345+3558A-A652 B+3901A-B10B
	TŘÍPOLOVÝ SPÍNAČ ABB TANGO KOMPLETNÍ 1011-0-0816 + 3558A-A00933 B + 3901A-B10B
	EXTERNÍ VENKOVNÍ ČIDLO SOUMRAKOVÉHO RELÉ v=2400mm
	STROJENÝ ZEMNIČ TYP A FeZn 30x4
	ZEMNÍCI TYČ KŘÍŽOVÉHO PROFILU ZT 2,0k
	SVORKA SR 02-M8
	SVORKA SR 03b
	FeZn 10
	EKVIPOTENCIÁLA - EPS 2 + KT 250/1

[illegible]

LEGENDA SVÍTIDEL:

	SVĚTELNÝ VÝVOD 230V/10A/50Hz NÁSTĚNNÝ, OVLÁDANÝ SPÍNAČEM UKONČEN WAGO SVORKOVNICÍ
A 	A - SVÍTIDLO PODLINKOVÉ ARIBA 20LED OL-ARB202-72 stříbrná S VLASTNÍM VYPÍNAČEM, NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ
B  / B 	B - SVÍTIDLO OSMONT 41166 IN-12K2/020 IP43 1x60W/230V/E27 KRUHOVÉ (220mm), OPÁL STROPNÍ/NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ
C 	C - SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ MODUS V3235PC 2x35 W IP65 korpus PC + kryt PC, stropní montáž ROZMĚR: 1570x136x90 (dxšxv) kat.č. 8595073747997
D 	D - SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ MODUS V3228 2x28 W IP65 korpus ABS + kryt stropní montáž ROZMĚR: 1270x136x90 (dxšxv) kat.č. 8595073747270
E  / E 	E - SVÍTIDLO LED OSMONT 47395 LED-10L01U12/130 4000 16,8 W 1600lm Stropní/nástěnná montáž ROZMĚR: 610x100x75 (dxšxv)
F  / F 	F - SVÍTIDLO MODUS EXAD228-54KO 2x28, 54W, opálový kryt, stropní/nástěnná/zavěšená montáž ROZMĚR: 1200x160x60 (dxšxv) kat.č. 8595073743081
G  / G 	G - SVÍTIDLO PHILIPS Ledino outdoor 16809/47/16 230V/IP44 Světelný zdroj: 6x HighPower LED max.2,5W, LED diody jsou součástí svítidla STROPNÍ/NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ
H 	H - SVÍTIDLO MODUS I254ALDPA600EP2 2x54 W, hliník DP, 600, typ A, zapuštěná montáž ROZMĚR: 1196x296x60 (dxšxv) VÝŘEZ: 1176x276, kat.č. 8595073741759 + PŘÍSLUŠENSTVÍ
I 	I - SVÍTIDLO MODUS OZSPQ226ALEP 2x26W IP20/230V/E27 (SPQ 226 AL s EP,hranaté), ZAPUŠŤ. ROZMĚR 230x230x130 (DxŠxV) VÝŘEZ: 205x205 kat.č.8595073763096 + PŘÍSLUŠENSTVÍ
N1 	N1 - SVÍTIDLO NOUZOVÉ SVÍTÍCÍ PŘI VÝPADKU MODUS INFINITY A OZAWIFAS1SE závěsné, 1 hod., LED, IP40, NiMh kat.č. 5900950317850
N2 	N2 - SVÍTIDLO NOUZOVÉ SVÍTÍCÍ PŘI VÝPADKU MODUS INFINITY B OZAWIFB1SE nástěnné-zapuštěné, 1 hod., LED, IP40, NiMh kat.č. 5900950310264
N3 	N3 - SVÍTIDLO NOUZOVÉ SVÍTÍCÍ PŘI VÝPADKU MODUS INFINITY A OZAWIFAR1SE vestavné, závěšené 1 hod., LED, IP40, NiMh kat.č. 5900950317591
POZNÁMKA: Pro všechna zapuštěná svítidla „H“ a „I“ v 2.NP budou dodané a instalované protipožární kryty z důvodu zachování celistvosti stropu ve smyslu jeho požárního zatížení!	