

ROZVADĚČ: OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ POD OMÍTKU

ROZMĚRY ROZVADĚČE: V1200x8600x150

KRYTÍ: min. IP30/20

SOUSTAVA: 3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN-S

PŘÍVODY: VRCHEM

VÝVODY: VRCHEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ

ZAKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ZVÝŠENÁ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

A DOPLNJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ DLE ZYKLOSTI VÝROBCE ROZVADĚČŮ.

PŘÍSTROJE ROZMÍSTIT TAK, ABY V ROZVADĚČI ZŮSTALA ZACHOVÁNA PROSTOROVÁ REZERVA 20% PRO DALŠÍ PŘÍSTROJE.

ČÍSLOVÁNÍ SVOREK UPRAVÍ VÝROBCE ROZVADĚČŮ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ.

PŘÍPADNĚ REZERVNÍ VÝVODY BUDOU UCPÁNY POMOCÍ UCPÁVEK.

MAX. PROUD NA SBĚRNICI 40A

|                                                                                                                                                           |  |                                                               |  |                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|
| AUTOR PROJEKTU                                                                                                                                            |  | ZOPP. PROJEKTANT                                              |  | VYPRACOVAL                |  |
| Ing. Josef Nezval                                                                                                                                         |  | Ing. Josef Nezval                                             |  | Ing. Josef Nezval         |  |
| MÍSTO STAVBY                                                                                                                                              |  | AGRO ROZSTÁNÍ, DRUŽSTVO, ROZSTÁNÍ 200, 798 62 (IČO: 49445014) |  |                           |  |
| INVESTOR                                                                                                                                                  |  | AGRO ROZSTÁNÍ, DRUŽSTVO, ROZSTÁNÍ 200, 798 62 (IČO: 49445014) |  |                           |  |
| AKCE:                                                                                                                                                     |  | tel: 605 310 610<br>josef.nezval@centrum.cz                   |  |                           |  |
| STAVEBNÍ ÚPRAVY DÍLEN, GARÁŽÍ A KANCELÁŘÍ V AREÁLU ZD<br>AGRO ROZSTÁNÍ, DRUŽSTVO, ROZSTÁNÍ 200, 798 62, p.č. 418/1, 418/2, 419, k.ú. ROZSTÁNÍ POD KOJALEM |  | DATUM                                                         |  | 02/2021                   |  |
|                                                                                                                                                           |  | STUPEŇ PD                                                     |  | DSP                       |  |
|                                                                                                                                                           |  | ZÁK. ČÍSLO                                                    |  | -                         |  |
|                                                                                                                                                           |  | ČÍSLO KOPIE                                                   |  | 1   2   3   4   5   6   7 |  |
| MĚŘÍTKO:                                                                                                                                                  |  | ČÍSLO VÝKRESU:                                                |  |                           |  |
| ROZVADĚČ RK                                                                                                                                               |  | —                                                             |  | 05                        |  |



