

ROZVADĚČ: OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ NA OMITKU

ROZMĚRY ROZVADĚČE: V1400xš600xh250

KRYTÍ: min. IP55/20

SOUŠTAVA: 3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN-S

PRIVODY: VRČHEM

VÝVODY: VRČHEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTI

ZAKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ZVÝŠENÁ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

A DOPLNJICÍM POSPOJOVÁNÍM

ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ DLE ZVÝKLOSTI VÝROBCE ROZVADĚČŮ.

PŘÍSTROJE ROZMÍSTIT TAK, ABY V ROZVADĚČI ZŮSTALA ZACHOVÁNA PROSTOROVÁ REZERVA 20% PRO DALŠÍ PŘÍSTROJE.

ČÍSLOVÁNÍ SVOREK UPRAVÍ VÝROBCE ROZVADĚČŮ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ.

PŘÍPADNĚ REZERVNÍ VÝVODY BUDOU UCPÁNY POMOCÍ UCPÁVEK.

MAX. PROUD NA SBĚRNICI 80A

AUTOR PROJEKTU		ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL					
Ing. Josef Nezval		Ing. Josef Nezval		Ing. Josef Nezval					
MÍSTO STAVBY		AGRO ROZSTÁNÍ, DRUŽSTVO, ROZSTÁNÍ 200, 798 62 (IČO: 49445014)							
INVESTOR		AGRO ROZSTÁNÍ, DRUŽSTVO, ROZSTÁNÍ 200, 798 62 (IČO: 49445014)				tel: 605 310 610 Josef.nezval@centrum.cz			
AKCE:						FORMAT			
STAVEBNÍ ÚPRAVY DÍLEN, GARÁŽÍ A KANCELÁŘÍ V AREÁLU ZD AGRO ROZSTÁNÍ, DRUŽSTVO, ROZSTÁNÍ 200, 798 62, p.č. 418/1, 418/2, 419, k.ú. ROZSTÁNÍ POD KOJÁLEM						DATUM		02/2021	
						STUPEŇ PD		DSP	
						ZK. ČÍSLO		-	
						ČÍSLO KOPIE		1 2 3 4 5 6 7	
NÁZEV VÝKRESU:						MĚŘÍTKO:		ČÍSLO VÝKRESU:	
ROZVADĚČ RT						-		06	

