

Zadavatel: ZLÍNSAT, spol. s r.o.
 Se sídlem: Lázně 493, 763 14 Zlín 12 (Zlín - Kostelec)
 Zastoupený: Jan Březina, jednatel
 IČ: 49972375

EVROPSKÁ UNIE
 EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
 PARTNER PRO VAŠ ROZVOJ



3/10/2013MY
 všem dodavatelům

IČ: , DIČ:

Ve Zlíně dne 30.10.2013

POSKYTNUTÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1

Název veřejné zakázky: Nová rehabilitační a doprovodná infrastruktura v areálu Hotel Lázně Kostelec u Zlína
 Ev. číslo veřejné zakázky: 363452
 Předmět VZ: ☒ stavební práce ☐ dodávky ☐ služby
 Druh zadávacího řízení: podlimitní otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách v platném znění

Zadavateli byla doručena podle § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Zadavatel v souladu s § 49 odst. 2 a 3 zákona č. 137/2006 Sb. poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotazy:

1. Je možné dodat bližší specifikaci ke zdravotnímu lůžku?
2. Žádám vás o výpisy zámečnických výrobků, truhlářských výrobků a skleněných výrobků. Oceňování bez výpisů výrobků a jejich bližších specifikací by bylo velmi nepřesné a zavádějící k nedorozumění.
3. Některé obklady mají v projektové dokumentaci jiné parametry než ve výkazech výměr. Co je tedy platné?
4. Kam máme započítat vedlejší rozpočtové náklady? Chybí pro ně výkaz výměr.
5. Ve výkazech výměr u bazénové technologie chybějí buď koncentrátor nebo kyslíkové lahve.
6. Ve výkazu TABULKA_KOSTELEC_SLEPÁK nejsou u jednotlivých položek uvedena množství. Je toto předmětem nacenění?
7. Nenašla jsem v dokumentaci bližší specifikaci platebního odbavovacího systému. Dodá tuto specifikaci zadavatel?
8. V rekapitulaci je zvlášť řádek pro PS 101 a zvlášť pro PS 102. Výkaz výměr je ale společný 208? Jak máme cenu do rekapitulace rozdělit?

Odpovědi:

1. Jedná se o lůžko v ošetřovně plavčíka (je dostatečně popsáno ve specifikaci).
2. Výpisy výrobků jsou součástí PD (př. 5-SO 01 - 224 - výpis výrobků).
3. V souladu s čl. 19 zadávací dokumentace platí výkaz výměr. Projektová dokumentace obsahuje ve vztahu k výkazu výměr upřesňující informace, které jsou pro dodavatele rovněž závazné. V případě rozdílných údajů mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr, je nutno toto konkretizovat s odkazem na příslušnou položku.
4. Vedlejší rozpočtové náklady jsou součástí PD (př. 6-Soupis stavebních prací, dodávek a služeb).
5. V bazénové technologii s koncentrátor nebo kyslíkovými láhvemi neuvažujeme. Generátory ozonu získávají kyslík pro svou výrobu ze vzduchu. Jedná se o léty prověřený a funkční systém.
6. Ve výkazu TABULKA_KOSTELEC_SLEPÁK jsou u jednotlivých položek uvedena množství v levém sloupci.

7. Odbavovací systém (specifikace) je součástí PD v části elektro (př. 6-Soupis stavebních prací, dodávek a služeb / Zařízení silnoproudé elektrotechniky / VÝKAZ VÝMĚR-PLATEBNÍ ODBAVOVACÍ SYSTÉM)
8. Dodavatelé rozdělí výsledné částky podle rekapitulace: PS 101 - položky rekapitulace 1., 2., 3., 4., PS 102 - položky rekapitulace 5., 6.

Za zadavatele
MCI SERVIS s.r.o.
Pod Vodojemem 2607
760 01 Zlín
IČ: 27718158

v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností