



SPÁDIŠTĚ SKJ 100 NA POTRUBÍ DN 250 – 600


A – A



B – B



C – C



LEGENDA


OZN.	POPIS	POZNÁMKA
1	PROSTÝ BETON ČSN EN 206-1: C30/37-XA1-S3 Max. průsak 50 mm podle ČSN EN 12 390-8	
2	MALTA MC 10 – ČSN 72 2430	
3	BETON SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI OBRUSNOSTI C20/25	
4	BETONOVÁ SKRUŽ ROVNÁ	
5	BETONOVÁ SKRUŽ PŘECHODOVÁ	
6	VIDLICOVÉ STUPADLO DO ŠACHET	
7	KAPSOVÉ STUPADLO DO ŠACHET	
8	VYSPRAVENÍ A ZATŘENÍ MALTOU MC 10 – ČSN 72 2430	
9	POKLÓP ČSN EN 124	
10	ŽELEZOBETONOVÝ VYROVNÁVACÍ PRSTENEC	
11	PODKLADNÍ BETON DLE ČSN EN 206-1: C12/15-X0-S3	
12	ŠACHTOVÁ VLOŽKA	
13	MOZAIKOVÉ DLAŽEBNÍ KOSTKY-ČSN 72 2510, DO MALTY MCK 10	
14	KAMENINOVÉ TROUBY DN 200	
15	KAMENINOVÉ KLENO KK 87° – DN 200	

POZNÁMKA:


ø d2	b1-VÝŠKA SPÁDIŠTĚ V mm		e	f	POZNÁMKA
	MIN.	MAX.	mm	mm	
250	600	3000	200	490	
300	600	3000	200	540	
400	600	3000	250	640	
500	600	2000	300	740	
600	600	2000	300	840	

- b2 – TL. BETONU MIN. 120 mm
- SKRUŽOVÁ ČÁST ŠACHTY NESMÍ ZASAHOVAT POD HL. PODZEMNÍ VODY
- SLOŽENÍ BETONU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI OBRUSNOSTI – B 170
 - 1 OBJEMOVÝ DÍL CEMENTU
 - 1 OBJEMOVÝ DÍL ŘÍČNÍHO PÍSKU
 - 2 OBJEMOVÉ DÍLY ČEDIČOVÉ NEBO ŽULOVÉ DRTI VEL. ZRNA DO 10 mm
- VÝKAZ ŠACHET A MATERIÁLU JE PŘILOŽEN K TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
- MAX. HLOUBKA ŠACHTY 6,00 m
- ZPRACOVÁNO PODLE TYP. PODKLADU "VSTUPNÉ ŠACHTY" VYPRACOVANÉHO HYDROCONSULTEM BRATISLAVA


PŮDORYS MONOLITICKÉ ČÁSTI



PŮDORYS PREFABRIKOVANÉ ČÁSTI



D – D



±0,000 = 1.NP = 270.00 m n.m.

VYPRACOVAL ING.P.TUTSCH	ODP.PROJ.PROFESE ING.P.TUTSCH	HLIN.Ž.PROJEKTU ING.P.TUTSCH	ARCHITEKT ING.ARCH.J.ŠEVČÍK
MÍSTO STAVBY:	HOTEL LÁZNĚ KOSTELEČ 493, parc.č.st.455, 256/4, 256/1 k.ú.KOSTELEČ U ZLÍNA		
INVESTOR:	ZLÍNSAT, spol.s r.o., ZLÍN – KOSTELEČ, LÁZNĚ 493, 763 14		
AKCE: DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY, NOVÁ REHABILITACNÍ A DOPROVODNÁ INFRASTRUKTURA V AREÁLU HOTEL LÁZNĚ KOSTELEČ U ZLÍNA			
SO 03.1 PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÉ KANALIZACE			
VÝKRES: VZOROVÉ SPÁDIŠTĚ			



CENTROPROJEKT a.s. STĚPÁNKOVA 167 760 30 ZLÍN	
FORMÁT	3A4
DATUM	04.2013
STUPEŇ	DRS
MĚŘÍTKO	1:25
ZAK.ČÍSLO	122656J
ARCHIVNÍ Č.	PROFESE Č.VÝKRESU/DOD.
CEB	H 07