



Dodatečné informace č. 2

Zadavatel:

Obchodní firma: **TEXTIL INVEST s.r.o.**
Sídlo: Na Poříčí 1041/12, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČ: 253 76 977
Právní forma: společnost s ručením omezeným

Veřejná zakázka:

Název veřejné zakázky: **Volný čas pro Kroměříž**
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Hlavní kód CPV: 45220000-5

Zadavatel je při výkonu práv a povinností podle zákona o veřejných zakázkách zastoupen společností INEXprojekt s.r.o., Riegrovo nám. 138, 767 01 Kroměříž, IČ: 27747701.

Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“). Tyto dodatečné informace poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

Dotaz 1:

Prosím o vyjasnění zadávací dokumentace:

1. Výkaz část SO - 05.1 oddíl 767

251	R 767/039	D+M okno hliník 1800/625 mm -Z/48	kus	131,43
256	R 767/039	D+M okno hliník 1800/625 mm -Z/48	kus	1,00

Jedná se o totéž okno? Ve výpisu je pouze Z/48 v počtu 1 kus. Co znamená ř. 251 - 131,43 kusů?

Odpověď 1:

Jedná se o totéž okno. Uchazeči při zpracování nabídky v rozpočtu nacení položku 256 a položku 251 upraví takto:

251	Neobsazeno				
-----	------------	--	--	--	--

Dotaz 2:**2. Výkaz část SO - 06 oddíl 799**

107	nab936124112	Zřízení lavičky vč. patek	kus	3,00		
108	nab592891028	Lavička dřevo opěr 1500/700/850	kus	8,00		

Dle technické zprávy jsem napočítala 2x2 lavičky pro tenisová hřiště, 2 lavičky Petangue a 2 lavičky Streetball. Proč jsou u položky ř. 107 kusy 3?

Odpověď 2:

Pevně zabudované budou 4ks laviček (chybně uvedeno 3ks), 4ks laviček pro tenisová hřiště budou volně přenosné. Uchazeči při zpracování nabídky upraví v rozpočtu předmětnou položku takto:

107	nab936124112	Zřízení lavičky vč. patek	kus	4,00		
-----	--------------	---------------------------	-----	------	--	--

Dotaz 3:**3. Výkaz část SO - 06 oddíl 799**

Je možné blíže upřesnit typ odpadkových košů? Materiál, provedení - otevřené, kryté, s vyjmutelnou vložkou ...

Odpověď 3:

Odpadkové koše budou s ocelovou konstrukcí vyplněnou dřevěnými lamelami. Koše budou mít uzamykatelný horní kryt a vyjimatelnou plechovou vložku. Barva tmavě šedá v kombinaci s přírodní barvou dřeva. Je požadován vzhledově shodný nebo obdobný typ jako je použitý v sousedním areálu výstaviště Floria. Fotografie požadovaného vzhledu odpadkového koše je přílohou těchto dodatečných informací.

Dotaz 4:**4. Výkaz část SO - 06 oddíl 95**

67	9001a	D + M Segment mantinelu 2500 x 1000 mm sestávající se z hliníkových sloupků 4 ks desek výšky min. 140 mm, tl. min 20 mm z vysušeného, tlakově upraveného severského dřeva, konce prken vloženy do nosných sloupků zadní výztuha ze severského dřeva včetně spojovacího materiálu, bezpečnostních zátek a elastomerových tlumičů vibrací a hluku:12 viz. výkres č.0605	kus	24,00		
68	9001b	D + M Segment mantinelu 2000 x 1000 mm sestávající se z hliníkových sloupků 4 ks desek výšky min. 140 mm, tl. min 20 mm z vysušeného, tlakově upraveného severského dřeva, konce prken vloženy do nosných sloupků zadní výztuha ze severského dřeva včetně spojovacího materiálu, bezpečnostních zátek a elastomerových tlumičů vibrací a hluku:4 viz. výkres č.0605	kus	8,00		
69	9001c	D + M Segment mantinelu 1900 x 1000 mm sestávající se z hliníkových sloupků 4 ks desek výšky min. 140 mm, tl. min 20 mm z vysušeného, tlakově upraveného severského dřeva, konce prken vloženy do nosných sloupků zadní výztuha ze severského dřeva včetně spojovacího materiálu, bezpečnostních zátek a elastomerových tlumičů vibrací a hluku:2 viz. výkres č.0605	kus	4,00		

Výkaz část SO - 11.2 oddíl 767

47	767nab07	Mantinel multifunkční hřiště v=1,05m včetně sloupků Viz. výkres č.11.202, D.1-11.206, D.1-11.207	bm	124,23		
		2*33,65		67,30		
		2*28,467		56,93		

Ke kterému hřišti patří mantinel z části SO - 11.2? Nemí již obsažen v části SO - 06?

Odpověď 4:

V objektu SO-06 jsou mantinely pro 2 malá multifunkční hřiště, které jsou součástí vybavením těchto hřišť. V objektu SO-11.2 jsou mantinely, které patří k velkému multifunkčnímu hřišti a tvoří jeho oplocení, nejsou proto obsaženy v objektu SO-06.

Dotaz 5:

5. Výkaz část SO - 13.1 oddíl 781

103	R781/002	Obklad keramický bělinový 25/25 cm - 240 Kč/m2	m2	302,35
-----	----------	--	----	--------

Částka 240 Kč je pro dodavatele závazná? U ostatních objektů žádná částka daná není.

Odpověď 5:

Částka není závazná. Uchazeči při zpracování nabídky upraví v rozpočtu předmětnou položku takto:

103	R781/002	Obklad keramický bělinový 25/25 cm	m2	302,35		
-----	----------	------------------------------------	----	--------	--	--

Dotaz 6:

Prosím o vyjasnění zadávací dokumentace:

6. Výkaz část SO - 05.4E oddíl M99

284	nc-01	GZS ze základních nákladů celkem	soub	1,00
285	nc-02	Provozní vlivy ze zákl. nákl.celkem	soub	1,00

7. Výkaz část SO - 13.4E oddíl M99

177	ZTI-01	GZS ze základních nákladů	soub	1,00
178	ZTI-02	Provozní vlivy ze zákl. nákl.	soub	1,00

Může být u těchto položek jednotková cena nula? Předpokládáme, že tyto položky jsou obsaženy v části SO - 99 VRN.

Odpověď 6:

Jednotková cena nula být nemůže. Uchazeči při zpracování nabídky upraví v rozpočtu předmětnou položku takto:

M99		Ostatní náklady				
177		Neobsazeno				
178		Neobsazeno				
M99		Ostatní náklady				

M99		Ostatní				
284		Neobsazeno				
285		Neobsazeno				
M99		Ostatní				

Dodatečné informace poskytované bez dotazu dodavatele:

V projektové dokumentaci je navrženo přesunutí (pol. 281 objektu SO 05.1) a nátěr (pol. 1244 objektu SO 5.1) stávajícího mostového jeřábu. Jeřáb je třeba přesunout po stávající jeřábové dráze na druhou stranu haly (cca. 18 m). Fotografie stávajícího stavu mostového jeřábu a haly, ve které se bude s jeřábem manipulovat, je v příloze těchto dodatečných informací.

Přílohy: - foto odpadkového koše
- foto stávajícího stavu jeřábové dráhy
- foto stávajícího stavu haly

V Kroměříži dne 21.3.2014

INEXprojekt s.r.o.
- projektace a zajištění staveb, geodetické práce -
Riegrovo náměstí 138, 767 01 Kroměříž
tel.: 573 336 663-4, fax: 573 336 665
IČ: 27747701, DIČ: CZ27747701
www.inexprojekt.cz - 2 -



.....
Ing. Michal Horák
INEXprojekt s.r.o.



