

4. Únikové cesty

4.1. Obsazení objektu osobami

Místn. číslo	Druh místnosti	Plocha v m ²	Počet osob proj.	Položka	Plocha na os. v m ²	Sou- činiteľ	Počet osob	čl. 6.2
1.05	poštovní úřad	14,9	0	1.3	3,0	0,00	5	Ne
1.06	kadeřnictví	23,1	3	8.1.2a	5,0	0,00	5	Ne
1.07	kadeřnictví čekár.	13,0	0	8.2.2	2,0	0,00	7	Ne
2.07	kancelář	15,4	1	1.1.1	5,0	0,00	3	Ne
2.08	zasedací místnost	43,5	0	1.2	1,5	0,00	29	Ne
2.09	kancelář	15,5	2	1.1.1	5,0	0,00	3	Ne
2.11	kancelář starosta	12,2	1	1.1.1	5,0	0,00	2	Ne

Žádná z místností není shromažďovacím prostorem ve smyslu ČSN 73 0831.

4.2. Posouzení únikových cest

V objektu jsou v 1.NP navrženy 2 nechráněné únikové cesty po rovině přímo na volné prostranství. V přízemí je umístěno kadeřnictví se samostatným vstupem do čekárny a vlastního kadeřnictví. Dále je zde umístěna poštovní služebna opět se samostatným vstupem. Z 2.NP, kde je umístěna provozní část obecního úřadu, vede nechráněná úniková cesta po schodišti dolů. Jedná se o funkčně ucelenou skupinu místností dle čl. 9.10.2 ČSN 73 0802, délka NÚC se měří od osy východu ze skupiny místností.

Součinitel $a = 0,933$

Započítatelný počet osob podle ČSN 73 0818 = 54

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m²] = 4,8

Ohrožení osob (čl.9.1.2) t_e [min] = 2,2