

6.2. Přenosné hasicí přístroje

V souladu čl. 12.8 ČSN 73 0802 a přílohou č. 4 k vyhlášce č. 23/2008 Sb., je množství a druhy přenosných hasicích přístrojů v objektu navržen takto:

Počet přenosných hasicích přístrojů $n_r = 3 (2,3)$

Počet hasicích jednotek hasicích přístrojů $n_{HJ} = 18$

PHP = 3 x práškový PHP 6 kg (PG6LE)

Lze použít i původní PHP, které musí mít platnou revizi. Při případném použití jiného druhu nebo velikosti PHP musí být dodržen celkový požadovaný počet hasicích jednotek n_{HJ} .

PHP budou umístěny v souladu s § 3 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, budou zavěšeny na stěně tak, aby rukojeť byla nejvýše 1,5 m nad podlahou. Nebo na podlaze, jsou-li k tomu konstrukčně přizpůsobeny, v tom případě musí být zajištěny proti pádu.

6.3. Elektrická požární signalizace

Posouzení nutnosti instalace EPS

ČSN 73 0875:2011, čl. 4.2.2

S [m ²]	S _{max} [m ²]	h _p [m]	p _n [kg/m ²]	F _o [m ^{1/2}]	E	č.podlaží
256,8	1999,8	0,0	30,81	0,107	54	2

Nutnost instalace EPS : NE

V objektu se nepožaduje instalace zařízení EPS, není navržena.

6.4. Samočinné odvětrávací zařízení, samočinné hasicí zařízení

V PÚ není dosaženo kritérií podle čl. 6.6.10 ČSN 73 0802 a podle čl. 6.6.11 ČSN 73 0802, nepožaduje se instalace SHZ a SOZ.