

## 6.5. Označení

V objektu bude provedeno označení únikových cest všude tam, kde není východ na volné prostranství přímo viditelný značkami podle ČSN ISO 3864 nebo vodorovným značením. Bude provedeno dále označení hlavního uzávěru vody a hlavního vypínače elektrického proudu. Elektrická zařízení (rozvaděče) budou označeny výstražnou značkou „Nebezpečí – elektrina“ a „Zákaz použití vody pro hašení“.

Podle Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., §2, odst. 1 a 4 informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách musí být i při přerušení dodávky energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu. Bezpečnostní značky musí být zhotoveny z odolného materiálu, vhodného pro prostředí, ve kterém jsou používány, a to buď fotoluminiscenčního nebo reflexního, nebo musí vydávat světlo nebo být osvětleny.

## 7. Technické zařízení

### 7.1. Vytápění

Vytápění objektu je stávajícím plynovým kotlem.

### 7.2. Přístupové komunikace

Příjezd vozidel HZS je stávající a je zajištěn po veřejné komunikaci, silnici III. tř., až k objektu. Příjezdová komunikace musí vyhovovat podmínkám čl. 12.2.1 ČSN 730802 (tj. široká nejméně 3 m ve vzdálenosti 20 m od vchodu) ... **vyhovuje**. Nástupní plochy se nepožadují. V posuzovaném objektu se nepožaduje zřízení vnitřních ani vnějších zásahových cest.

### 7.3. Elektroinstalace

Elektroinstalace je stávající a musí být provedena podle platných norem a předpisů na úseku elektro. Vedení kabelů je pod omítkou, což vyhovuje čl. 12.9.2. ČSN 73 0802. V objektu se nepožaduje nouzové osvětlení.