ŘAD 6 - 119,37 m
TLT DN 80



ŘAD 7 - 83,52
TLT DN 80



ŘAD 8 - 61,05 m
TLT DN 80



POZNÁMKA:
Výšky teleskopických zemních souprav a přechodových TP-kusů u hydrantů je nutné upřesnit dle skutečného stavu při demontáži stávajícího potrubí a připojek.
Dodávka hydrantů bude včetně ovládacího klíče.

VÝPIS MATERIÁLU ŘAD 6

Potrubí	m	119,37	POTRUBÍ DN80 Z TVÁRNÉ LITINY TŘÍDY MIN. C40 S VNITŘNÍ CEMENTOVOU VYSTELKOU
		6,00	POTRUBÍ Z PE40 (LDPE) D32(PN10)
Tvarovky tv. litina	ks	2	K - KOLENO HRDLOVÉ DN80, 45°
		1	T - PŘÍRUBOVÝ T KUS DN80 S PŘÍRUBOVOU ODBOČKOU DN80
		2	F - PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA DN80 S HLADKÝM KONCEM
		2	SPECIÁLNÍ PŘÍRUBA PRO NAPOJENÍ PVC POTRUBÍ DN80, JIŠTĚNÁ PROTI POSUNU
		2	PP - PŘÍRUBOVÉ KOLENO 90° S PATKOU, DN 80, PN 16
		2	TP PŘÍRUBOVÁ TROUBA PŘÍMÁ DN80, L=200 mm, PN 16
Armatury	ks	3	ŠOUPÁTKO, DN80, PN 16 GSK, ŘADA 14 DLE EN558, MĚKKOTĚSNÍCÍ
		2	HYDRANT PODZEMNÍ DN80, PN16, Rd 1,25 m
Ostatní	ks	3	ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ PRO ŠOUPÁTKO DN 80 KRYTÍ 1,2 - 1,8 m
		3	POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ TUHÝ, NÁPIS "VODA", VČETNĚ PODKLADOVÉ DESKY
		2	POKLOP HYDRANTOVÝ TUHÝ, NÁPIS "VODA", VČETNĚ PODKLADOVÉ DESKY
		11	ORIENTAČNÍ TABULKY VČETNĚ SLOUPKŮ
		7	ZÁMKOVÝ HRDLOVÝ SPOJ DN 80
		3	BETONOVÝ BLOK
	m	140	MĚDĚNÝ VODIČ 4 mm²
		135	VAROVNÁ PE FOLIE - VODA - MODRÁ BARVA
Přípojky	ks	6	LITINOVÝ NAVRTÁVACÍ PÁS PRO TLT POTRUBÍ DN80 S VNITŘNÍM ZÁVITEM 1 1/4"
		6	LITINOVÉ MĚKOTĚSNÍCÍ ŠOUPÁTKO S VNĚJŠÍM 1 1/4" KONCOVKOU PRO POTRUBÍ Z PE40 (LDPE) D32 (PN10)
		6	MECHANICKÁ SPOJKA PRO PE D32 / DN MATERIÁL STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY
		6	ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ PRO ŠOUPÁTKO DN25 KRYTÍ 1,2 - 1,8 m
		6	POKLOP PRO PŘÍPOJKOVÉ ŠOUPÁTKA, TUHÝ, NÁPIS "VODA" VČETNĚ PODKLADOVÉ DESKY

VÝPIS MATERIÁLU ŘAD 7

Potrubí	m	83,52	POTRUBÍ DN80 Z TVÁRNÉ LITINY TŘÍDY MIN. C40 S VNITŘNÍ CEMENTOVOU VYSTELKOU
		31,50	POTRUBÍ Z PE40 (LDPE) D32(PN10)
Tvarovky tv. litina	ks	2	K - KOLENO HRDLOVÉ DN80, 45°
		2	K - KOLENO HRDLOVÉ DN80, 11,25°
		1	T - PŘÍRUBOVÝ T KUS DN80 S PŘÍRUBOVOU ODBOČKOU DN80
		1	F - PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA DN80 S HLADKÝM KONCEM
		1	SPECIÁLNÍ PŘÍRUBA PRO NAPOJENÍ PVC POTRUBÍ DN80, JIŠTĚNÁ PROTI POSUNU
		3	SPECIÁLNÍ PŘÍRUBA PRO NAPOJENÍ LIT. POTRUBÍ DN80, JIŠTĚNÁ PROTI POSUNU
		1	PP - PŘÍRUBOVÉ KOLENO 90° S PATKOU, DN 80, PN 16
		1	TP PŘÍRUBOVÁ TROUBA PŘÍMÁ DN80, L=200 mm, PN 16
		1	X - ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBA DN80
Armatury	ks	1	ŠOUPÁTKO, DN80, PN 16 GSK, ŘADA 14 DLE EN558, MĚKKOTĚSNÍCÍ
		1	HYDRANT PODZEMNÍ DN80, PN16, Rd 1,25 m
Ostatní	ks	1	ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ PRO ŠOUPÁTKO DN 80 KRYTÍ 1,2 - 1,8 m
		1	POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ TUHÝ, NÁPIS "VODA", VČETNĚ PODKLADOVÉ DESKY
		1	POKLOP HYDRANTOVÝ TUHÝ, NÁPIS "VODA", VČETNĚ PODKLADOVÉ DESKY
		6	ORIENTAČNÍ TABULKY VČETNĚ SLOUPKŮ
		8	ZÁMKOVÝ HRDLOVÝ SPOJ DN 80
		1	BETONOVÝ BLOK
	m	130,00	MĚDĚNÝ VODIČ 4 mm²
		125,00	VAROVNÁ PE FOLIE - VODA - MODRÁ BARVA
Přípojky	ks	4	LITINOVÝ NAVRTÁVACÍ PÁS PRO TLT POTRUBÍ DN80 S VNITŘNÍM ZÁVITEM 1 1/4"
		4	LITINOVÉ MĚKOTĚSNÍCÍ ŠOUPÁTKO S VNĚJŠÍM 1 1/4" KONCOVKOU PRO POTRUBÍ Z PE40 (LDPE) D32 (PN10)
		4	MECHANICKÁ SPOJKA PRO PE D32 / DN MATERIÁL STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY
		4	ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ PRO ŠOUPÁTKO DN25 KRYTÍ 1,2 - 1,8 m
		4	POKLOP PRO PŘÍPOJKOVÉ ŠOUPÁTKA, TUHÝ, NÁPIS "VODA" VČETNĚ PODKLADOVÉ DESKY

VÝPIS MATERIÁLU ŘAD 8

Potrubí	m	61,05	POTRUBÍ DN80 Z TVÁRNÉ LITINY TŘÍDY MIN. C40 S VNITŘNÍ CEMENTOVOU VYSTELKOU
		5,00	POTRUBÍ Z PE40 (LDPE) D32(PN10)
Tvarovky tv. litina	ks	1	T - PŘÍRUBOVÝ T KUS DN80 S PŘÍRUBOVOU ODBOČKOU DN80
		1	F - PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA DN80 S HLADKÝM KONCEM
		1	SPECIÁLNÍ PŘÍRUBA PRO NAPOJENÍ LIT. POTRUBÍ DN80, JIŠTĚNÁ PROTI POSUNU
		2	SPECIÁLNÍ PŘÍRUBA PRO NAPOJENÍ PVC POTRUBÍ DN80, JIŠTĚNÁ PROTI POSUNU
		1	PP - PŘÍRUBOVÉ KOLENO 90° S PATKOU, DN 80, PN 16
		1	TP PŘÍRUBOVÁ TROUBA PŘÍMÁ DN80, L=200 mm, PN 16
Armatury	ks	2	ŠOUPÁTKO, DN80, PN 16 GSK, ŘADA 14 DLE EN558, MĚKKOTĚSNÍCÍ
		1	HYDRANT PODZEMNÍ DN80, PN16, Rd 1,25 m
Ostatní	ks	2	ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ PRO ŠOUPÁTKO DN 80 KRYTÍ 1,2 - 1,8 m
		2	POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ TUHÝ, NÁPIS "VODA", VČETNĚ PODKLADOVÉ DESKY
		1	POKLOP HYDRANTOVÝ TUHÝ, NÁPIS "VODA", VČETNĚ PODKLADOVÉ DESKY
		7	ORIENTAČNÍ TABULKY VČETNĚ SLOUPKŮ
		1	ZÁMKOVÝ HRDLOVÝ SPOJ DN 80
		2	BETONOVÝ BLOK
	m	75	MĚDĚNÝ VODIČ 4 mm²
		70	VAROVNÁ PE FOLIE - VODA - MODRÁ BARVA
Přípojky	ks	4	LITINOVÝ NAVRTÁVACÍ PÁS PRO TLT POTRUBÍ DN80 S VNITŘNÍM ZÁVITEM 1 1/4"
		4	LITINOVÉ MĚKOTĚSNÍCÍ ŠOUPÁTKO S VNĚJŠÍM 1 1/4" KONCOVKOU PRO POTRUBÍ Z PE40 (LDPE) D32 (PN10)
		4	MECHANICKÁ SPOJKA PRO PE D32 / DN MATERIÁL STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY
		4	ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ PRO ŠOUPÁTKO DN25 KRYTÍ 1,2 - 1,8 m
		4	POKLOP PRO PŘÍPOJKOVÉ ŠOUPÁTKA, TUHÝ, NÁPIS "VODA" VČETNĚ PODKLADOVÉ DESKY

ZMĚNA VÝKRESU :

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

KONEKO®
709 00 OSTRAVA - Výstavní 2224/8
TEL. (+420) 596 633 836 FAX : (+420) 596 633 689
(+420) 596 664 111 E-MAIL : koneko@koneko.cz

Investor : Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.			Hlavní inženýr projektu : Ing. S. Gorbunov
Akce : Výměna vodovodu Kladeruby			Zodp. projektant : Ing. J. Šebrle
Objekt :	Název přílohy : Kladečské schéma Řad 6, Řad 7, Řad 8		Vypracoval : Ing. O. Motloch
			Kontroloval : Ing. S. Gorbunov
Zakázkové číslo : 2707/DSP-2015	Číslo přílohy : D.2.4.4		Stupeň : DPS
Archivní číslo : 2707/02	Měřítko : -		Datum : 09/2015

TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM