



Obec Kladeruby

756 43 Kelč

12.8.15
15/328

VÁŠ DOPIS ZN: 15_121

ZE DNE: OÚK/0316/2015

NAŠE ZN:

M.Konečný

VYŘIZUJE: 571613195

TEL:

FAX: starosta@kladeruby.cz

E-MAIL:

11.8.2015

DATUM:

KONEKO, spol.s.r.o.

Výstavní 2224/8

709 00 Ostrava

Věc: Vyjádření Obce Kladeruby k dokumentaci Výměna vodovodu Kladeruby.

Z hlediska:

- silničního hospodářství:

Stavbou dojde k zásahu do místní komunikace. Nutno dodržet TP 146 - Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.

Dále upozorňujeme, že Obec Kladeruby bude vyžadovat opravu komunikace min. 10 m na každou stranu od hrany příčného překopu. V úsecích podélného překopu místní komunikace obec Kladeruby vyžadovat opravu místní komunikace v celé šíři komunikace.

- zeleně:

Pokud si stavební práce vyžádají zásah do obecní zeleně (kácení stromů, keřů), je nutné toto v dostatečném předstihu projednat na obecním úřadě. Pokud stavebními pracemi dojde k zásahu do kořenových systémů stromů, nesmí dojít k jejich poškození. Kořenový systém se předpokládá v šířce koruny stromu. V případě záboru veřejné plochy je stavebník povinen vyžádat si souhlas. Tento souhlas vydává obec Kladeruby.

- oddělení technické:

Po dokončení stavby požadujeme předložit dokumentaci skutečného geodetického zaměření stavby v elektronické podobě (CD) na adresu: Obec Kladeruby, Kladeruby 72, 756 43 Kladeruby.

Obec Kladeruby upozorňuje, že v příštím roce plánuje opravu komunikace za podpory dotace v úseku ŘAD 8.

S pozdravem

M.Konečný
starosta

Telefon:
571 613 195

E-mail:
starosta@kladeruby.cz

Bankovní spojení:
KB Valašské Meziříčí č.ú. 9722-851 / 0100

IČO:
00303933

DIČ:
CZ00303933

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **76074586-8806-150812091649**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 1 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 12.08.2015 v 09:16:57. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 12.08.2015 08:16:25. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **1A DF FB**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Miloš Konečný, starosta, Czech POINT, 41207, OBEC KLADERUBY [IČ 00303933]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Moravskoslezský kraj**
Pracoviště: **Moravskoslezský kraj**
Ostrava dne **12.08.2015**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Hana Sysalová

Otisk úředního razítka:



76074586-8806-150812091649

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 1A DF FB, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.