ORIENTAČNÍ SLOUPEK



BETONOVÝ SLOUPEK
100x100 mm - DL. 2600 mm

BETONOVÁ PLOTOVÁ PATKA 400x400x600 mm
(ROZMĚR BUDE UPRAVEN DLE POŽADAVKŮ
DODAVATELE BET. SLOUPKŮ)
OBSYP PŮVODNÍM MATERIÁLEM ZHUTNIT

NÁTĚR: PÁSY Š. 250 mm DISPERZNÍ BARVOU ODSTÍN MODRÁ 4550
BÍLÁ 0100

OSAZENÍ :

OZNAČENÍ OBSLUŽNÝCH OBJEKTŮ
KŘÍŽENÍ S VODNÍMI TOKY, SILNICEMI, ŽELEZNICÍ
JINÉ DLE POTŘEBY

ORIENTAČNÍ TABULE VELKÁ
(DLE ČSN 75 50 25)



OSAZENÍ : VIDITELNĚ NA PEVNÉ KONSTRUKCI (DOMU, PEVNÉ ČÁSTI PLOTU, apod.)
NEBO NA ORIENTAČNÍM SLOUPKU
ČERVENÁ (OZNAČENÍ HYDRANTU)
MODRÁ (OZNAČENÍ ŠOUPÁTEK)

Revize	Popis revize	Datum revize
–	-	-

AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inženýrská společnost
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
tel.: +420 541 426 011, fax: +420 541 426 012
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Petr Baránek
Vedoucí dílčího projektu	
Zodpovědný projektant	Ing. Petr Baránek
Vypracoval	Ing. Simona Hluštíková
Kontroloval	Ing. Petr Baránek

Investor	Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s
Objednatel	Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s

Formát	Měřítko	Stupeň	Datum	Zakázkové číslo
2A4		DPS	10/2016	1438416-21

Projekt

VODOVOD JARCOVÁ, VÝMĚNA VODOVODNÍHO POTRUBÍ

D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
D.1 - SO 01, SO 02, SO 03

Souprava

Příloha	Číslo přílohy	Revize
ORIENTAČNÍ SLOUPKY A TABULKY	D.1.5.7	0