



Rozvodná soustava:

3NPE 50Hz,400V/TN-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41ed.2 a dalších

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:

ochrana kryty nebo překážkami

Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:


ochrana automatickým odpojením od zdroje

Prostor dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2: nebezpečný

Ynější vlivy dle ČSN 33 2000-1 ed.2 z hlediska ČSN 33 2000-5-51ed.3:

neoznačené: odpovídající prostorům normálním

1- AB7 VENKOVNI

Zodp. projektant	Ing. Michael Kotas	 Ing. Michael KOTAS TESLOVA 2 Ostrava IČO: 14687105 IČ: 23471019
Vypracoval	Ing. Michael Kotas	
Investor	PROFILY,S.R.O. ČERMENSKÁ 279, 749 01 VÍTKOV	
Místo stavby	VÍTKOV	
Stavba : FVE PROFILY IV, VÍTKOV FVE 10kW NA STŘEŠE NOVÉ HALY 615I2 ČERMENSKÁ 279, 749 01 VÍTKOV		
D.1.4.ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY		
Obsah : SITUAČNÍ SCHÉMA		
Měř. :	č. výkr.	
1.:500	D.1.4-01	