

Lesprojekt Krnov, s.r.o.

Revoluční 76
794 01 Krnov

Vaše značka, Č.j.: 145327
ze dne : 23.7.2015
Naše značka : Mai
Vyřizuje : Renata Maixnerová, 777 221 297
V Šumperku dne: 27.7.2015



Věc: Žádost o vyjádření k existenci sítí.

K Vaší žádosti ze dne 23.7.2015 Vám sdělujeme, že při akci: „**Regenerace sídliště 9. května „ k.ú. Jeseník , dojde** k dotčení sítí – teplovodu v naší správě. Teplovod je uložen cca 120 – 150 cm hluboko, částečně volně a částečně v stávajícím železobetonovém kanále. Stavebními pracemi požadujeme jeho nenarušení a udržení jeho celistvosti

Upozorňujeme na dodržení ochranného pásma teplovodu, které je 2,5m od středu teplovodu v horizontální poloze dle Zákona č. 458/2000 Sb. , § 87, odst.2 – Energetický zákon.

Vyjádření bude sloužit jako podklad pro zpracování PD.

S úctou



Ing. Roman Macek
Předseda představenstva

