

**Číslo vyjádření:** 172-2015  
**Číslo jednací:** VAKJES/1472/2015  
**Vyřizuje:** Soukup Petr  
**Datum:** 3.8.2015

**Lesprojekt Krnov s.r.o.**  
**Revoluční 76**  
**794 02 Krnov**

VĚC:

**Vyjádření k uložení sítě vodohospodářské infrastruktury**

**Účel vyjádření:** informace pro přípravu stavby  
**Stavba:** Regenerace sídliště 9. května Jeseník  
**Místo stavby:** k.ú. Jeseník  
**Stavebník:** Město Jeseník  
**Projektant:** Lesprojekt Krnov s.r.o.

**V obvodu staveniště se nachází sítě VHI, které jsou v majetku společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s.**

Trasy sítě VHI v digitální podobě, soubory 172-2015VakData.dgn, 17-2015VakData.dwg, 17-2015VakData.dxf jsou zaslány na adresu [lesprojekt@lprojekt.cz](mailto:lesprojekt@lprojekt.cz) a [nemcansky@lprojekt.cz](mailto:nemcansky@lprojekt.cz).

Ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok je vymezeno podle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů.

**§ 23 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok**

(1) K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se vymezují ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok (dále jen „ochranná pásma“).

(2) Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů a kanalizačních stok, určený k zajištění jejich provozuschopnosti. Ochranná pásma vodních zdrojů podle zvláštního zákona<sup>26)</sup> tímto nejsou dotčena.

**(3) Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu**

**a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,**

**b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,**

**c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.**

(4) Výjimku z ochranného pásma uvedeného v odstavci 3 může povolit v odůvodněných případech vodoprávní úřad. Při povolování výjimky přihlédne vodoprávní úřad k technickým možnostem řešení při současném zabezpečení ochrany vodovodního řadu nebo kanalizační stoky a k technickobezpečnostní ochraně zájmů dotčených osob.

(5) V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze

a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,

b) vysazovat trvalé porosty,

c) provádět skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu,

d) provádět terénní úpravy,

jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele, pokud tak vyplývá ze smlouvy uzavřené podle § 8 odst. 2.



(6) Nezíská-li osoba, která hodlá provádět činnosti uvedené v odstavci 5, souhlas podle odstavce 5, může požádat vodoprávní úřad o povolení k těmto činnostem. Vodoprávní úřad může v těchto případech tyto činnosti v ochranném pásmu povolit a současně stanovit podmínky pro jejich provedení.

(7) Při porušení povinnosti stanovené v odstavci 5 nařídí obnovit předešlý stav příslušný vodoprávní úřad u činnosti uvedené pod písmenem b) a příslušný úřad podle zvláštních právních předpisů<sup>27)</sup> u činností uvedených pod písmeny a), c) a d).

(8) Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud tak vyplývá ze smlouvy uzavřené podle § 8 odst. 2, je povinen na žádost poskytnout informaci žadateli o možném střetu jeho záměru s ochranným pásmem vodovodního řádu nebo kanalizační stoky a další údaje podle zvláštního zákona<sup>28)</sup>. Při zasahování do terénu, včetně zásahů do pozemních komunikací nebo jiných staveb v ochranném pásmu, je stavebník, v jehož zájmu se tyto zásahy provádějí, povinen na svůj náklad neprodleně přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řádu a kanalizační stoky mající vazbu na terén, pozemní komunikaci nebo jinou stavbu. Tyto práce smí provádět pouze s vědomím a se souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele, pokud tak vyplývá ze smlouvy uzavřené podle § 8 odst. 2.

<sup>26)</sup> § 30 zákona č. 254/2001 Sb.

<sup>27)</sup> Například zákon č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb.

<sup>28)</sup> § 103 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

Text paragrafu je přístupný ve formátu PDF na <http://www.vakjes.cz/ke-stazeni/>.

Stavebníka a projektanta upozorňujeme na uložení domovních přípojek VHI.

Domovní vodovodní a kanalizační přípojky nejsou v majetku ani ve správě ani v evidenci společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s.

K vydání vyjádření pro účely územního řízení a stavebního řízení je třeba doložit PD stavby.

**Při dalším jednání v této věci používejte naše číslo vyjádření.**

S pozdravem

Petr Soukup  
technik dokumentace



Přílohy:  
dle textu.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 1211

tel.: +420584411545 e-mail: [info@vakjes.cz](mailto:info@vakjes.cz) bankovní spojení: Komerční banka IČ: 65138066 ID DS: kncgujn  
[www.vakjes.cz](http://www.vakjes.cz) číslo účtu: 5939330267/0100 DIČ: CZ65138066