

Zadavatel: B.A.W.R., a.s.
Se sídlem: Vavrečkova 5657, 760 01 Zlín
Zastoupený: Florián Kudělásek, statutární ředitel
IČ: 27814319

3/O/2017025



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 29.5.2017

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Název veřejné zakázky: Úspora energie objektu 64/1 v Baťově areálu ve Zlíně
Ev. číslo veřejné zakázky: Z2017-010806
Předmět veřejné zakázky: ☒ stavební práce ☐ dodávky ☐ služby
Druh zadávacího řízení: V souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů poskytovatele finanční podpory
Profil zadavatele: <https://www.kdv.cz/profil.php?ic=27814319>

Zadavateli byla doručena v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů poskytovatele finanční podpory a podpůrně dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů poskytovatele finanční podpory a podpůrně dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

V položkovém rozpočtu je dle našeho úsudku chybně uvedená kotevní technika ETICS. Na těžký systém WEBER Therm KERAMIK je nutné používat šroubovací kotevní techniku hmoždinky. Z naší strany navrhujeme dvě řešení:

- 1) Změnu kotevní techniky za šroubovací
- 2) Změnu typu povrchové úpravy za imitaci cihelného klínkového pásu WEBER Pas Silikon BRICK.

Prosíme Vás o informaci, jak máme při naceňování této zakázky dále postupovat.

Odpověď č. 1 :

Na základě dotazu týkajícího se kotevní techniky ETICS byla změněna specifikace následující položky ve výkazu výměr:

List 02 02 Pol (severní fasáda) – P.č. 30

List 02 03 Pol (jižní fasáda) – P. č. 26

List 02 04 Pol (východní fasáda) – P. č. 27

List 02 05 Pol (západní fasáda) – P. č. 27

List 02 07 Pol (západní fasáda – krček) – P. č. 24

V listu 02 06 Pol (východní fasáda – krček) byla doplněna P. č. 24 týkající se kotevní techniky, ostatní následující položky v tomto listu mají pořadové číslo zvětšeno o 1.

Poskytnutý výkaz výměr jsou dodavatelé povinni nacenit a je pro ně závazný.

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům změnu č. 1 textové části zadávací dokumentace. Změna se týká článku XIX. PODÁNÍ NABÍDKY, LHŮTA A MÍSTO a článku XX. DATUM A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK. Předmětem změny je posunutí lhůty pro podání nabídek a data otevírání obálek.

Nové termíny jsou následující:

- lhůta pro podání nabídek končí dne 8.6.2017 v 10:00 hodin,
- otevírání obálek s nabídkami podanými ve lhůtě pro podání nabídek se uskuteční dne 8.6.2017 v 10:05 hod.

Oprava oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení byla odeslána do Věstníku veřejných zakázek dne 29.5.2017 a uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek v termínu dle Provozního řádu provozovatele Věstníku veřejných zakázek.

Uvedené termíny jsou pro dodavatele závazné.


Vysvětlení zadávací dokumentace včetně příloh bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 29.5.2017.

Příloha:

Textová část zadávací dokumentace_změna č. 1 ze dne 29.5.2017

64_1 slepVV.29.5.2017

Za zadavatele



v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností