

Zadavatel: Město Napajedla
Se sídlem: Masarykovo náměstí 89, 76361 Napajedla
Zastoupený: Ing. Irena Brabcová, starostka
IČ: 00284220

7/O/2017042

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 31.7.2017

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

Název veřejné zakázky: **Úpravy skladů ve dvoře radnice v Napajedlích na veřejná WC a prodeju rychlého občerstvení**
Ev. číslo veřejné zakázky: 2017042
Předmět veřejné zakázky: ☒ stavební práce ☐ dodávky ☐ služby
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

U položky číslo Z/13 výpisu zámečnických výrobků č.v. SA121 "Prosklené dveře venkovní ovládané elektrickým pohonem na pohybové čidlo" je požadován celkový koeficient prostupu tepla $U_{d,max} = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Na dveře s takovými parametry tepelného odporu jsme se dotazovali u dvou renomovaných výrobců. Dle jejich vyjádření nejdou z technických důvodů vyrobit.

Obracíme se na vás s dotazem na upřesnění konkrétního výrobce (nebo výrobců) takovýchto speciálních dveří.

Odpověď č. 1 :

Zadavatel upřesňuje, že hodnota $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ je pro venkovní dveře z vytápěného do venkovního prostoru dle ČSN 73 0540-2 hodnotou doporučenou. Normou striktně požadovanou, kterou je nezbytné dodržet, je pak hodnota $1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$. Pokud má tedy dodavatel problém se zajištěním hodnoty $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, lze hodnotu z tepelně technického hlediska zmírnit až na $1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ a norma bude dodržena.

Vzhledem k charakteru dotazu poskytuje zadavatel všem dodavatelům změnu č. 1 Textové části zadávací dokumentace. Změna spočívá mimo jiné v posunutí lhůty pro podání nabídek do dne 17.8.2017 do 10:00 hodin, termín otevírání obálek je posunut na 17.8.2017 v 10:05 hodin. Uvedené změny jsou obsaženy také ve výzvě k podání nabídky _změna č. 1, které jsou přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 a jsou pro dodavatele závazné.


Vysvětlení zadávací dokumentace včetně příloh bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 31.7.2017.
Profil zadavatele: <https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00284220>

Příloha:

Výzva k podání nabídky_zmena c. 1 ze dne 31.7.2017

Textova část zadávací dokumentace_zmena c. 1 ze dne 31.7.2017

Za zadavatele



v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností