

Zadavatel: Město Napajedla
Se sídlem: Masarykovo náměstí 89, 76361 Napajedla
Zastoupený: Ing. Irena Brabcová, starostka
IČ: 00284220

8/O/2017042

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 9.8.2017

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

Název veřejné zakázky:

Úpravy skladů ve dvoře radnice v Napajedlích na veřejná WC a prodejnou rychlého občerstvení

Ev. číslo veřejné zakázky:

2017042

Předmět veřejné zakázky:

☒ stavební práce ☐ dodávky ☐ služby

Druh zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

SO 01 Stavební úpravy skladů a radnice

1) položka 242

Díl: 765		Krytiny tvrdé		
242	765313125RS1	Krytina pálená střech složitých z tašek drážkových, , povrchová úprava režná,	m2	246,38950
Dodávka a montáž krytiny z tašek základních, větracích, poloviční včetně spojovacích prostředků.				

V TZ je uvedeno: Základní materiálové a barevné řešení fasády: střecha sedlová - keramické tašky (typ zvolit dle požární zbrojnice),
barva přírodní – cihlově červená

Dotaz: Sdělte prosím přesný typ požadované krytiny.

Odpověď č. 1 :

Zadavatel poskytuje typ krytiny viz příložené foto v rámci tohoto vysvětlení č. 3. Přesný typ s ohledem na znění Zákona o zadávání veřejných zakázek nelze určit. Je možné si také druh krytiny osobně prohlédnout na budoucím staveništi, protože je viditelná s veřejně přístupných prostor.

Dotaz č. 2:

2) položka 277 a 278

277	767 PC04	D+M Z/4 Rolovací mříž 2350x2815	ks	1,00000		0,00
		Rolovací mříž s prosklenými lamelami, s elektrickým pohonem, kompletizovaná, vodítka vsazená do rovného ostění, s elektrickým manuálním i dálkovým ovládáním (5x ovladač), manuální ovládání venkovní (na dvorní fasádě) tlačítkem na klíč, zakrytovaný pohon s mechanickým zajištěním proti zvednutí, vč. pomocné ocelové konstrukce pro zavěšení na dřevěný fošnový strop a veškerého kotevního materiálu a prvků nutných ke kompletaci kryt pohonu z horní a čelní strany obložit protipožárním obkladem/ deskami s odolností 30 minut				
		MATERIÁL:				
		- lamely z jednostěnných ocelových profilů s vysekávanými okénky, výška lamel cca 120 mm				
		- povrchová úprava lamel - žárové zinkování, povrchová úprava navijáku a vodítka - nástřik v barvě světle okrové				
		- proskleníokýnek lamel z transparentního plastu				
		Poznámka: BEZ POŽADAVKU NA TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI				
278	767 PC05	D+M Z/5 Rolovací mříž 2350x2950	ks	1,00000		0,00
		Rolovací mříž s prosklenými lamelami, s elektrickým pohonem, kompletizovaná, vodítka vsazená do rovného ostění, s elektrickým manuálním i dálkovým ovládáním (5x ovladač), manuální ovládání venkovní (na dvorní fasádě) tlačítkem na klíč, zakrytovaný pohon s mechanickým zajištěním proti zvednutí, vč. pomocné ocelové konstrukce pro zavěšení na dřevěný fošnový strop a veškerého kotevního materiálu a prvků nutných ke kompletaci kryt pohonu z horní a čelní strany obložit protipožárním obkladem/ deskami s odolností 30 minut				
		MATERIÁL:				
		- lamely z jednostěnných ocelových profilů s vysekávanými okénky, výška lamel cca 120 mm				
		- povrchová úprava lamel - žárové zinkování, povrchová úprava navijáku a vodítka - nástřik v barvě světle okrové				
		- proskleníokýnek lamel z transparentního plastu				
		Poznámka: BEZ POŽADAVKU NA TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI				

Dotaz: Je možno použít lamely s výškou 70 mm a pokud ano, kolik použít lamel do mříží s touto výškou? Barvu lamel v odstínu světle okrová prosím ještě upřesněte (dle vzorníku RAL).

Odpověď č. 2 :


Výška lamel bude použita cca 120mm, povrchová úprava lamel - žárové zinkování tak, jak je uvedeno v projektové dokumentaci. Počet lamel vychází z celkové stavební výšky otvoru a výšky lamely. Pouze vodítka a naviják budou v barvě světlého okru, který by měl být shodný se stávající barvou fasády (předpoklad je, že barevný odstín nebude typové řady, ale bude muset být namíchan)

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně přílohy bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 9.8.2017.
Profil zadavatele: <https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00284220>

Příloha:

Upresňující fotografie_vysvetleni ZD c. 3

Za zadavatele



v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností