

Zadavatel: Město Luhačovice
Se sídlem: nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice
Zastoupený: Ing. Bc. Marie Semelová, starostka
IČ: 00284165

1/O/2017053



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 28.8.2017

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Název veřejné zakázky: Úspory energie budovy č.p. 137 Luhačovice
Ev. číslo veřejné zakázky: 2017053
Předmět veřejné zakázky: ☒ stavební práce ☐ dodávky ☐ služby
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a podpůrně dle metodického pokynu poskytovatele dotace OPŽP

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

V rozpočtu pro zateplení objektu je položka č. 4 – omítka silikonová... s výměrou 1.855,96 m². V položkách č. 7 a 8 je opět obsažena omítka v součtu těchto položek ve výměře 1.855,96 m². Dle našeho názoru se jedná o 2x započítanou povrchovou úpravu.

Odpověď č. 1 :

Zadavatel poskytuje opravený výkaz výměr s názvem VV_101_1_Luha_zatepleni_celk_uprava_28.08.17, ve kterém byla upravena položka č. 4, která byla rozdělena na dvě části - silikon na fasádu (p.č. 4) a omítkovinu na sokl (p.č. 4A) a zadavatel také opravil výměry.

Tento výkaz výměr je pro dodavatele závazný jsou povinni jej nacenit.

Dotaz č. 2:

V ZD v bodě XV. e) je požadavek na doložení dokumentace pro strojní část vytápění. Nekorespondují tu ovšem uvedená čísla položek se skutečnými čísly v rozpočtu a dále pak požadovaný výkon tepelného čerpadla je v ZD 40,8 kW a v rozpočtu 43,8 kW. Co platí?

Odpověď č. 2 :

Administrativním pochybením byla v textové části zadávací dokumentace, čl. XV., bod 1, písm e) chybně uvedená výše jednotky u tepelného čerpadla. Zadavatel poskytuje Textovou část zadávací dokumentace_změna č. 1 ze dne 28.8.2017, kde byla tato jednotka dána do souladu s již poskytnutým výkazem výměr a dále byla v čl. XV., bod 1, písm e) chybně označena čísla položek u vypsáných požadovaných výrobků, správné znění bodu e) tedy zní:

• p.č. 39 – Kotel plyn. 35 kW, kondenz., nástěnný, uzavřený, ZP

- p.č. 38 – Čerpadlo tepelné vzduch/voda; topný výkon 40,80 kW; příkon (topení) 12,3 kW; střední hladina hluku venku/uvnitř 44/64 dB; vhodné i pro chlazení; průtok vzduchu 12 000 m³/h; průtok topné vody 7,20m³/h; teplotní rozsah vytápění/chlad. Vody 12 až 55 °C; teplotní rozsah venkovního vzduchu 25 až 35 °C
- p.č. 59 – Ohřívač výměníkový vertikální 300 se 2výměníky 1 MPa 300 litrů, včetně izolace
- p.č. 60 – Nádobu akumulační 500 l; 0,6 MPa vystrojená, se třemi vstupy, s izolací

Zadavatel taktéž poskytuje opravený VV_101_2_Luha_Rek_zdroje_tepla_28.08.2017, kde p.č. 38 byla dána také do souladu s projektovou dokumentací - Čerpadlo tepelné vzduch/voda; topný výkon 40,80 kW, zadavatelem požadovaný výkon je tedy 40,8kW. **Poskytnutý výkaz výměr je pro dodavatele závazný a jsou povinni jej nacenit.**

Poskytovaná textová část zadávací dokumentace změna č. 1 ze dne 28.8.2017 je pro dodavatele závazná.

Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 zadavatel poskytuje všem dodavatelům změnu č. 1 Textové části zadávací dokumentace.

Změna spočívá v posunutí lhůty pro podání nabídek do dne 12.9.2017 do 13:00 hodin, otevírání obálek proběhne dne 12.9.2017 v 13:05hod.

Uvedené změny jsou obsaženy v textové části zadávací dokumentace změna č. 1 ze dne 28.8.2017 a ve výzvě k podání nabídky změna č. 1 ze dne 28.8.2017, které jsou přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, a jsou pro dodavatele závazné.

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně příloh bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 28.8.2017.
Profil zadavatele: <https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00284165>

Příloha:


Textova cast Zadávací dokumentace_zmena c. 1 ze dne 28.8.2017

Výzva k podání nabídky_zmena c. 1 ze dne 28.8.2017

VV_101_1_Luha_zatepleni_celk_uprava_28.08.17

VV_101_2_Luha_Rek_zdroje_tepla_28.08.2017

Za zadavatele



v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností