

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

A.1 Identifikační údaje

A1.1. Údaje o stavbě

a. Název stavby: **PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE AUTOBUSOVÉ
ZASTÁVKY A CHODNÍKU**

**SO 402.1 - STÁV.VODOVODNÍ ŘAD
- ODSTRANĚNÍ STAVBY**

b. Místo stavby: Obec Děhylov, k.ú.Děhylov, 625418 (okres Opava)

c. Předmět dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení - DSP

Zakázkové číslo: CA1142

A1.2. Údaje o žadateli Obec Děhylov, Výstavní 179/17

A1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace

Projektant : Marie Dostálová DM – PROJEKT, IČ 145 65 404,
Starobělská 3040/56, 700 30 Ostrava - Zábřeh
V seznamu autorizovaných osob vedeným ČKAIT,
je veden pod č. 1100076

Datum : 06/2016

A.2 Seznam vstupních podkladů

Pro dokumentaci byly použity následující podklady a průzkumy:

- ❖ mapové podklady:
 - Katastrální mapa
 - územní plán obce Děhylov
 - ortofotomapa
 - polohopisné a výškopisné zaměření
- ❖ literatura, projekty, normy, vyhlášky, zákony:
 - podklady a informace správců inž. sítí
 - Stavební zákon v platném znění a prováděcí vyhlášky k zákonu v platném znění
 - Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997Sb. a prováděcí vyhláška k zákonu v platném znění
 - zákon č. 361/2000Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění
 - vyhláška Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 294/2015Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích v platném znění
 - Vyhláška č. 268/2009Sb. o technických požadavcích na stavby v platném znění
 - vyhláška č. 398/2009Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v platném znění

A.3 Údaje o území

a. údaje o území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází

Část stavby autobusové zastávky a chodníku na západním okraji ul. Porubské ve směru z obce se nachází v nezastavěném území na ul. Porubské.

b. údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Památková rezervace

Předmět žádosti není kulturní památkou, neleží v památkově chráněném území, a tudíž se na něj nevztahují ustanovení zákona č. 20/1987Sb. o státní památkové péči v platném znění.

Chráněná území

Dle územního plánu nejsou zasaženy VKP.

V předmětné lokalitě se nenachází velkoplošné ani maloplošné zvláště chráněné území ve správě AOPK ČR.

Ochrana vodního zdroje

Dle územního plánu obce se stavba nenalézá v ochranném pásmu vodního zdroje.

Zdroje nerostných surovin

Dle územního plánu se stavba nenalézá v dobývacím prostoru.

Záplavové území

Lokalita se nachází mimo záplavové území.

Realizaci stavby nedojde ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.

Sesuvné území

Vzhledem ke skutečnosti, že není známo, že by se v dané oblasti vyskytovaly sesuvy půdy, nejsou navržena žádná opatření.

Poddolování

Dle územního plánu se stavba nenalézá na poddolovaném území. Předmětné území se nachází mimo dobývací prostory stanovené pro černé uhlí a hořlavý plyn vázaný na uhelné sloje. Území se také nenalézá v chráněném ložiskovém území české části hornoslezské pánve.

Seizmicita

Nejsou navržena speciální opatření vzhledem k charakteru stavby.

Radon

Nejsou navržena speciální opatření vzhledem k charakteru stavby.

Pozemky zemědělského půdního fondu

Stavbou jsou dotčeny pozemky chráněné zákonem. Jedná se o pozemky p. č., 507 (1667 m²), 508 (161 m²), všechny v k. ú. Děhylov (625418).

K trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu bylo dne 2. 3. 2016 vydáno závazné stanovisko městským úřadem Hlučín. V tomto stanovisku orgán ochrany zemědělského půdního fondu souhlasí s trvalým odnětím v rámci stavby. Stanovisko je přiloženo v dokladové části E.

Lesní pozemky

Lesní pozemky stavbou nejsou dotčeny.

c. údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Projektová dokumentace je vypracována k žádosti o vydání stavebního povolení a splňuje požadavky dotčených orgánů.

d.seznam sousedních pozemků nezbytných pro provedení bouracích prací(podle katastru nemovitosti)

V rámci SO 402.1 - nejsou požadavky na zábor sousedních pozemků.

A4. Údaje o stavbě

a.druh a účel užívání odstraňované stavby

Jedná se odstranění stávajícího vodovodního řadu, který bude přeložen.

b. údaje o ochraně odstraňované stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Odstraňovaná stavba není chráněna podle právních předpisů a není kulturní památkou.

c. údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Projektová dokumentace je vypracována k žádosti o vydání stavebního povolení a splňuje požadavky dotčených orgánů.

d. stávající kapacity odstraňované stavby

- Potrubí - DN 100 - litina, úsek PV1 – PH 80	84,15 m
- Potrubí - PE100 RC – DN 100, úsek PH80 – PV2	7,20 m

Celkem	91,35 m
--------	---------

e. základní předpoklady pro odstranění stavby (časové údaje o průběhu prací, členění na etapy), orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby

Předpokládané zahájení stavby: 04/2017

Odstranění stavby bude provedeno zafoukáním potrubí.

předpokládané dokončení stavby: 10/2017

Předpokládaná částka na odstranění SO 402.1 - cca 35 000 Kč.

A5. Členění odstraňované stavby

Stavební objekty:

SO 402.1 - Stáv.vodovodní řad - Odstranění stavby