



Napěťová soustava : TN-C-S (1/N/PE; 230V AC)

Ochrana před úrazem elektrickým proudem podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:

Základní : Izolací, kryty a přepážkami

Při poruše : Elektroměrový rozvaděč a řadič SSZ

Ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje nadproudovými jistícími prvky

Doplňková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním

Připojená venkovní zařízení SSZ

Ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje proudovým chráničem

Doplňková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním

## SO 403

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ZAKÁZKY	Ing. Luděk Obrdlík	Ing. Obrdlík	<b>PK SSZ Obrdlík</b> Ing. Luděk Obrdlík Ečerova 3, 635 00 Bno Tel.: 543 232 880	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Luděk Obrdlík	Ing. Obrdlík		
VYPRACOVAL	Ing. Luděk Obrdlík	Ing. Obrdlík		
KRESLIL				
KONTOLOVAL	Ing. Luděk Obrdlík	Ing. Obrdlík	<b>Projeková dokumentace autobusové zastávky a chodníku</b> <b>SO 403 - Zřízení SSZ na přechodu</b>	
KRAJSKÝ ÚŘAD	Moravskoslezský			
INVESTOR	Obec Děhylov, Výstavní 179/17, 747 94 Děhylov			
NÁZEV AKCE				
NÁZEV VÝKRESU	Napájení SSZ		ČÍSLO SOUPRAVY	ČÍSLO VÝKRESU
				04