

#### POZNÁMKA :

BUDE PROVEDENA OPRAVA HROMOSVODU DLE ČSN 341390.

NA PLOCHÉ STŘEŠE JE VYTVOŘENA MŘÍŽOVÁ JÍMACÍ SOUSTAVA VODIČEM FeZn DN8. VODIČE JSOU

UPEVNĚNY VHDNÝMI PODPĚRAMI – PODPĚRY VEDENÍ, PŘÍPEVNŮVACÍ SVORKY, PŘÍCHYTKY.

SOUSTAVA JE PŘÍPOJENA NA ZEMNÍCI SOUSTAVU OBJEKTU POMOCÍ SVODŮ FeZn DN8

VŠECHNA ZAŘÍZENÍ NA STŘEŠE BUDOU PŘÍPOJENA K JÍMACÍ SOUSTAVĚ

UZEMŇOVACÍ PŘÍVODY PŘI PŘECHODU DO PŮDY V DÉLCE NEJMÉNĚ 30 cm POD POVRCH

A 20 cm NAD POVRCH OPATŘIT PASIVNÍ OCHRANOU.

POŽ. ŘEBŘÍKY, PŘÍSTŘEŠKY BUDOU PŘÍPOJENY VE DVOU BODECH.

JÍMACÍ SOUSTAVA BUDE PŘÍPOJENA NA STÁVAJÍCÍ UZEMNĚNÍ TVOŘENÉ ZEMNÍCÍM PÁSKEM FeZn 30/4 mm


PŘECHODOVÝ ODPOR SPOLEČNÉ UZEMŇOVACÍ SOUSTAVY MUSÍ BÝT MENŠÍ NEŽ 5 OHMŮ

CELKOVÝ ODPOR UZEMNĚNÍ OCHRANNÉHO VODIČE MUSÍ BÝT MENŠÍ NEŽ 2 OHMY

#### LEGENDA :

- OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK
- ⊙ SVORKA ZKUŠEBNÍ – ZS
- SPOJE VEDENÍ S PŘÍSLUŠNOU KOMBINACÍ SVOREK
- ⊙ JÍMACÍ TYČ

JÍMACÍ SOUSTAVA NA PODPĚRÁCH



S

Zpracovatel této části projektu: Ing. Petr Hanáček

Projektant: Ing. Stanislav Herudek, U Zimního stadionu 1094, 760 01 Zlín

Vlastník: B.A.W.R., a.s., Vavrečkova 5657, 760 00 Zlín

Místo stavby: Šedesátá č.p. 7015, Zlín 760 01, parc. č. st. 3325/2 v k.ú. Zlín

Akce:

ÚSPORA ENERGIE OBJEKTU 64/1 V BAŤOVĚ AREÁLU ZLÍN

D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - OCHRANA PŘED BLESKEM

Obsah:

PŮDORYS STŘECHY

Zak.č.: 10/2016

Verze.č.: 1.0

Formát: 4 A4

Stupeň: DPS

Datum: 10/2016

Měřítko: 1:200

Výkres č.: 02