

B.A.W.R., a.s.  
Vavrečkova 5657  
760 01 Zlín

Zlín, 23. srpna 2016

**Věc: Vyjádření k existenci sítí pro stavební řízení – dodatečné stavební povolení**

Alpiq Generation (CZ) s.r.o. souhlasí s předloženou dokumentací s názvem stavby: „**Zlín, Úspora energie objektu 64/1 v Baťově areálu**“ pouze za předpokladu, že budou dodrženy následující podmínky vyjádření.


- 1) V oblasti plánované stavby se nachází inženýrské sítě v našem vlastnictví.
- 2) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytýčení našich inženýrských sítí – tepelný kanál, parovodní potrubí, elektrické a komunikační kabely.
- 3) V případě provádění úprav v ochranném pásmu tepelného kanálu (2,5 metru od vnějších hran), bude projednáno a písemně odsouhlaseno s technickým úsekem řešení zpevněných ploch nad energokanálem (provedení krycí železobetové desky nad energokanálem).
- 4) Vstupní šachty a poklapy do energokanálu budou zachovány a případně upraveny do nové nivelety dle odsouhlasení technickým úsekem.
- 5) Stavební práce nesmí v žádném rozsahu porušit stávající energokanály.
- 6) Nad trasou energokanálu nesmí být stavěna žádná těžká stavební a manipulační technika, v opačném případě požadujeme provést statické posouzení nosnosti kanálu.

Ing. Martin Strachon  
M +420 724 074 284  
T +420 577 522 284  
martin.strachon@alpiq.com  
Teplárna Zlín  
Hlavníčkovo náb. 650  
760 01 Zlín

Alpiq Generation (CZ) s.r.o.  
Dubská 257  
CZ-272 03 Kladno 3  
T +420 312 644 850  
F +420 221 644 940  
www.generation.alpiq.cz

S pozdravem,  
Alpiq Generation (CZ) s.r.o.

Ing. Libor Drybčák  
Jednatel  
Vedoucí odboru správy majetku Zlín



Alpiq Generation (CZ) s.r.o.  
Dubská 257, CZ 272 03 Kladno  
DIČ: CZ26735865  
Teplárna Zlín  
Hlavníčkovo nábřeží 650  
CZ 760 01 Zlín