



ROTO ČISTILNA NAPRAVA

20 PE

ROTO, podjetje za predelavo in trženje, d.o.o.
Gorička ulica 150, Černelavci
9000 Murska Sobota

Leto zagona

2008

Veljavna norma

EN 12566 - 3

Notificiran Inštitut

Prufinstitut fur Abwassertechnik Gmbh
Hergenrather Weg 30
52074 Aachen

Zaporedna številka

NB 1739

Številka certifikata

PIA 2003-01, PIA 2007-ST-cal-013, PIA 2007-WD04

Dnevni dotok:	3,00 m ³ /dan
Dnevna obremenitev:	1200 g /BPK ₅ / dan
Material:	PE
Tesnost:	preverjeno
Tlačna tesnost:	preverjeno
Prečiščenost:	KPK: 89 %; BPK ₅ : 95 %
Obremenitev pri testiranju:	BPK ₅ : 268 g/dan
Poraba električne energije:	4,50 kWh/dan
PH vrednost:	NZT
Parametri dušika:	NH ₄ -N: 82%
Fosfor:	NZT
Koncentracija sproščenega kisik :	NZT