


ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing.arch. Michal Hladil	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	ČÍSLO PARÉ	Ing. arch. MICHAL HLADIL autorizovaný architekt Masarykovo náměstí 75 763 61 Napjeďlo mob. : +420 602 935 664 e-mail : hladil.m@volny.cz		
PROJEKTANT	Ing. PETR VYCHOPEN 					
KAT. ÚZEMÍ	Bystřice pod Lopeníkem					
MÍSTO STAVBY	p.č. 654/2					
INVESTOR	Obec Bystřice pod Lopeníkem					
ADRESA INVESTORA	Obec Bystřice pod Lopeníkem					
AKCE					DATUM	12/2017
NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY na p.č. 654/2, BYSTRICE POD LOPENÍKEM					STUPEŇ	DPS
					FORMÁT	A4
					OBJEKT	SO 101 MATEŘSKÁ ŠKOLA
PROTĚSE D.1.4 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY					MĚŘITKO	N
OBSAH					ČÍSLO VÝKRESU	101.06
LEGENDA SVĚTIDEL						

POZNÁMKA :

- ZDE NAVRŽENÉ TYPY SVÍTIDEL JSOU UVEDENY JAKO STANDARDY NÁVRHU . PO DOHODĚ S INVESTOREM A ARCHITEKTEM STAVBY MOHOU BÝT ZAMĚNĚNY ZA VÝROBKY JINÝCH VÝROBCŮ AVŠAK VŽDY PŘI ZACHOVÁNÍ SHODNÝCH TECHNICKÝCH A SVĚTELNÝCH PARAMETRŮ .
- ZDŮRAŽŇUJE SE POUŽITÍ ELEKTRONICKÝCH PŘEDŘADNIKŮ
- BAREVNÉ PODÁNÍ ZÁŘIVKOVÝCH ZDROJŮ "840"
- PIKTOGRAMY SMĚRU ÚNIKU BUDOU SPECIFIKOVÁNY PODLE SKUTEČNÉ POLOHY SVÍTIDLA V PROSTORU

LIST Č.: LISTU:	2	LEGENDA SVÍTIDEL			ARCHIVNÍ ČÍSLO:
		OBJ.Č.,Př: SO101	ZAK.ČÍSLO:	AKCE: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY	
		PROVEDL: ING.VYCHOPEN	DATUM: 01.2018	INVESTOR: OBEC BYSTRICE POD LOPENÍKEM	VÝKRES ČÍSLO: 101.06

0	TYP	NAZEV	PRÍKON	KRYTÍ	VÝROBCE
F		SVÍTIDLO SE ZDROJÍ LED, PŘÍSAZENÉ 15W/ ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK STÍNÍTKO : POLYKARBONÁT MONTURA : POLYKARBONÁT SVĚTELNÝ TOK : 2030 lm TEPLOTÁ CHROMATIČNOSTI : 4000K ROZMĚR : PRŮMĚR 300x80 mm TYP:DELA1/KÓD:53315 LED-1L13B07KN62/PC22.000	15	IP54	
G		SVÍTIDLO SE ZDROJÍ LED INTERIEROVÉ, PŘÍSAZENÉ NA STĚNU NAD ZRCADLO 21W/ ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK STÍNÍTKO : OPALOVÉ SKLO MONTURA : LAKOVANÝ PLECH ROZMĚR : 610x100x70 mm TYP: SYLMA 1/KÓD:51420 LED 2L25B07U12/129.000	21 W	IP44	
N1		SVÍTIDLO INTERIEROVÉ, ZAPUŠTĚNÉ 1x1W/LED/ ZALOHOVACÍ ZAŘÍZENÍ/1HODINA POUZE NOUZOVÝ PROVOZNÍ REŽÍM BARVA : BILÁ MONTURA : POLYKARBONÁT OPTIKA : OTEVŘENÝ PROSTOR SVĚTELNÝ TOK : 180 lm ROZMĚR : PRŮMĚR 120 mm TYP : PLURALUCE LED/OPTIKA LARGALUCE	3	IP43	POUZE NOUZOVÝ PROVOZNÍ REŽÍM/SE
N2		SVÍTIDLO S LED ZDROJÍ INTERIEROVÉ,PŘÍSAZENÉ PŘÍSAZENÉ NA KONSTRUKCI STĚNÝ-NAD DVEŘE 1x3,5W / ZALOHOVACÍ ZAŘÍZENÍ/1HODINA MĚRNÝ SVĚTELNÝ VÝKON : 126lm/W TYP : AESTETICA LED/KÓD 16221	3	IP65	POUZE NOUZOVÝ PROVOZNÍ REŽÍM/SE
N3		SVÍTIDLO S LED ZDROJÍ INTERIEROVÉ,ZAPUŠTĚNÉ V KONSTRUKCI SDK PODHLEDU-PRAPOREK 1x3,5W / ZALOHOVACÍ ZAŘÍZENÍ/1HODINA MĚRNÝ SVĚTELNÝ VÝKON : 126lm/W PIKTOGRAM SMĚRU GNÍKU TYP : AESTETICA LED/KÓD 16221	3	IP65	POUZE NOUZOVÝ PROVOZNÍ REŽÍM/SE
N4		SVÍTIDLO S LED ZDROJÍ INTERIEROVÉ,PŘÍSAZENÉ PŘÍSAZENÉ NA KONSTRUKCI STĚNÝ 1x3,5W / ZALOHOVACÍ ZAŘÍZENÍ/1HODINA MĚRNÝ SVĚTELNÝ VÝKON : 126lm/W BEZ PIKTOGRAMU SMĚRU GNÍKU TYP : AESTETICA LED/KÓD 16221	3	IP65	POUZE NOUZOVÝ PROVOZNÍ REŽÍM/SE BEZ PIKTOGRAMU NAD HYDRANT BEGHELLI

LIST Č.: LISTO:	4	LEGENDA SVÍTIDEL			ARCHIVNÍ ČÍSLO:
OBJ.Č.,PJ: S0101	ZAK.ČÍSLO:	AKCE: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY			
PROVEDL: ING.VYCHOPEŇ	DATUM: 01.2018	INVESTOR: OBEC BYSTRICE POD LOPENÍKEM	VÝKRES ČÍSLO: 101.06		