


ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing.arch. Michal Hladil	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	ČÍSLO PARÉ	Ing. arch. MICHAL HLADIL autorizovaný architekt Masarykovo náměstí 75 753 61 Nepojedla mob. : +420 602 935 664 e-mail : hladil.m@volny.cz	
PROJEKTANT	Ing. PETR VYCHOPEN				
KAT. ÚZEMÍ	Bystřice pod Lopeníkem				
MÍSTO STAVBY	p.č. 654/2				
INVESTOR	Obec Bystřice pod Lopeníkem				
ADRESA INVESTORA	Obec Bystřice pod Lopeníkem				
AKCE NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY na p.č. 654/2, BYSTRICE POD LOPENÍKEM					
PROJESE 0.1.4 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY OBJEKT SO 101 MATEŘSKÁ ŠKOLA					
OBSAH		LEGENDA PŘÍSTROJŮ		DATUM 12/2017 STUPEŇ DPS FORMÁT A4 MĚŘÍTKO N	
				ČÍSLO VÝKRESU 101.07	

POZNÁMKA

ELEKTROINSTALACE POD DMÍTKOU

- STANDARTEM KVALITY POUŽITÝCH ELEKTROINSTALAČNÍCH PŘÍSTROJŮ JE SORTIMENT ABB ELEKTRO PRAGA NAPŘ. SERIE TIME .
- JE MOŽNÁ I VOLBA PŘÍSTROJŮ ZE SORTIMENTU JINÉHO VÝROBCE AVŠAK SHODNÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ
- SKUPINY PŘÍSTROJŮ , KTERÉ BUDOU OSAZOVÁNY DO VÍCENÁSODBNÝCH RÁMEČKŮ VYŽADUJÍ POUŽITÍ SPOJOVACÍCH PŘÍSTROJOVÝCH KRABIC , U KTERÝCH JE ZAJIŠTĚNÁ POŽADOVANÁ VZDÁLENOST STŘEDŮ KRABIC
- VE VÍCENÁSODBNÉ SESTAVĚ PŘÍSTROJŮ BUDOU OVLÁDACÍ PÁČKY OVLADAČŮ OPATŘENY VŽDY POPISOVÝM POLEM S PŘÍSLUŠNÝM TEXTEM (STROJOVÝ TISK) : ‘SVĚTLA’ , ‘VENTILÁTOR’ atd.
- VŠŠKA OSAZENÍ VYPÍNAČŮ SE STANDOVUJE $v=1,2$ m NAD ČISTOU PODLAHOU (SPRDEK PŘÍSTROJE)
- ZASUVKY BUDOU OSAZOVÁNY DO VŠŠKY $v=1,2$ m NAD ČISTOU PODLAHOU. POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
- V MÍSTNOSTI VYDEJE JÍDEL SE PROVEDE DEFINITIVNÍ USPOŘÁDÁNÍ PŘÍSTROJŮ PODLE SKUTEČNÉ PLOCHY INSTALOVANÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ TĚTO DOKUMENTACE NEBYLO STANDOVENO)

LIST C.: LISTU:		LEGENDA PŘÍSTROJŮ			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	
	OBJ.C.,Pj: SO101	ZAK.CÍSLO:	AKCE: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY		VYKRES ČÍSLO: 101.07	
	PROVEDL: ING.VYCHOPEN	DATUM: 01.2018	INVESTOR: OBEC BYSTRICE POD LOPENÍKEM			

	Typ	Název	Napětí	Průd	Schema	Polu	Krytí
		ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ					
		1-PÓLOVÝ VYPÍNAČ (Č.1)	250	10	1	1	IP20
		SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ (Č.5)	250	10	5	1	IP20
		1-PÓLOVÝ PŘEPÍNAČ (Č.6)	250	10	6	1	IP20
		DVOJITÝ PŘEPÍNAČ (Č.6+6)	250	10	6+6	1	IP20
		ŽALUZIOVÝ PŘEPÍNAČ	250	10	1/0+1/0	1	IP20
		PŘEPÍNAČ Č.6+TLAČÍTKO 1/0	250	10	6+1/0	1	IP20
		TLAČÍTKO 1/0	250	10	1/0	1	IP20
	ABB 1011-0-0816	3-PÓLOVÝ VYPÍNAČ	250	16	3+N+PE	3	IP20
	ABB 3E99-22102	AUTOMATICKÝ SPÍNAČ SE SNÍMAČEM POHYBU/VÝSTUP RELE-OSAZENÍ-STROP	250	10	-	1	IP23
	ABB 6800-0-2507	AUTOMATICKÝ SPÍNAČ SE SNÍMAČEM POHYBU/VÝSTUP RELE-OSAZENÍ-STĚNA	250	10	-	1	IP55
		ZASUVKA JEDNODUCHÁ ,KOLÍK CLONKY	250	16	1+PE+N	1	IP20
		ZASUVKA JEDNODUCHÁ ,KOLÍK CLONKY S VESTAV/PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU	250	16	1+PE+N	1	IP20
		ZASUVKA JEDNODUCHÁ KOLÍK , CLONKY , VÍČKO	250	16	1+PE+N	1	IP20
		ZASUVKA JEDNODUCHÁ ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ	250	16	1+PE+N	1	IP44
		SVORKOVNICE PĚTIPÓLOVÁ S KRYTEM ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ	400	16	3+PE+N	1	IP20
	2 PA 2495-0-0059 0299-0-0032,2	ZASUVKA PRO OCHRANU POSPOJOVÁNÍ DVOJNÁSOBNÁ VČ OHLÍVÉ ZDÍRKY					
	ABB/D4125	ZASUVKA ZAPUŠTĚNÁ VČ KRABICE A VÍČKA	400	16	3+PE+N	1	IP44
		VENTILÁTOR VZDUCHOTECHNIKY					
	Mxx						
	SL	SENZOR SDOUMRAKOVÉHO SPÍNAČE					
	BT	SENZOR VENKOVNÍ TEPLOTY					

LIST Č.: 3		LEGENDA PŘÍSTROJŮ			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	
LISTU:		OBJ.Č./Př:	ZAK.ČÍSLO:	AKCE:	VÝKRES ČÍSLO:	
		SO101		NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY		
		PROVEDL:	DATUM:	INVESTOR:	101.07	
		ING.VYCHOPEN	01.2018	OBEC BÝSTRICE POD LOPENÍKEM		