



Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, Třída Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín, IČ: 45659176

Ve Zlíně dne 08. 03. 2018

Vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku na stavební práce pod názvem „Novostavba Mateřské školy na p.č. 654/2, Bystřice pod Lopeníkem“.

Jménem zadavatele, jímž je Obec Bystřice pod Lopeníkem, se sídlem Bystřice pod Lopeníkem č.p. 262, 687 55, IČ: 0029087, Vám jako zástupce zadavatele dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, zasíláme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení včetně dotazů dodavatele a odpovědi zadavatele.

A. Vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz: „žádám o vysvětlení zadávací dokumentace akce: „Novostavba Mateřské školy na p.č. 654/2, Bystřice pod Lopeníkem“ v následujícím rozsahu:

- V zadávací dokumentaci TZ je uvedeno u výplní otvorů, že Okna budou mít izolační trojskla **4+18+4+18+4 mm, U = 0,5 kW/m², přičemž Uw = 0,8 a 0,6 kW/m²**
- Ve výpisu prvků je uvedeno Okna budou mít izolační trojskla **4+16+4+16+4 mm, U = 0,6 W/m²K, přičemž Uw rovno nebo méně 1,1 W/m²K**
- V TZ pro plastové dveře je uvedeno **Uw = 1,2 a 0,9 kW/m²**
- Ve výpisu prvků je uvedeno, Dveře plastové **Uw rovno nebo méně jako 1,1 W/m²K**

Žádáme o vysvětlení dokumentace, které hodnoty jsou směrodatné, pro ocenění zakázky.“

Odpověď: „k zaslanému dotazu sdělujeme následující:

- u oken je požadována Uw menší nebo rovna 0,8 kW/m²
- u dveří je požadována Uw menší nebo rovna 1,2 kW/m²

Tyto hodnoty jsou v souladu s PENB.“

B. Vzhledem k výše uvedenému prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek

na: 21. 03. 2018 do 10:00 hod.

Otevírání obálek se uskuteční bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

S pozdravem,

Regionální rozvojová agentura
Východní Moravy
Tř. Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín
IČ: 456 59 176