



A	ASFALTOVÝ BETON ACO 8 S (ČSN EN 13108-1)	50 MM
	SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0.3KG/M² (ČSN 736129)	- MM
	ASFALTOVÝ BETON ACP 22 S (ČSN EN 13108-1)	80 MM
	SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0.8KG/M² (ČSN 736129)	- MM
	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM KSC I (ČSN 736124)	120 MM
	ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/32 DO GEOBUNĚK Z HDPE (ČSN EN 736126)	200 MM
	SEPARAČNÍ GEOTEXILIE NETKANÁ PP 500g/m2	2 MM
	ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ (Edef,2 = 45,0 MPa)	- MM
	CELKEM	450 MM

POZNÁMKA:

PŘÍČNÝ SKLON CYKLOSTEZKY (MAX. 2,0%) BUDE VYSPÁDÁVÁN SMĚREM K TOKU BAŤOVA KANÁLU.

PŘÍČNÝ SKLON ZEMNÍ PLÁNĚ MUSÍ BÝT SHODNÝ SE SKLODEM CYKLOSTEZKY (MAX. 2,0% SMĚREM K TOKU) Z DŮVODU KONSTANTNÍ VÝŠKY GEOBUNĚK.

NIVELETA NAVRŽENÉ CYKLOSTEZKY KOPÍRUJE PROJEKTOVANOU NIVELETU OCHRANNÉ HRÁZE.

STÁVAJÍCÍ KRYT POTAHOVÉ STEZKY A KRYT STÁVAJÍCÍHO SJEZDU BUDE ODSTRANĚN V TL. 150MM.

PRŮMĚR OKA (KOMORY) GEOBUŇKY BUDE MAX. 350MM. TLOUŠŤKA STĚNY (PÁSY) BUDE MIN. 1,5MM.

MATERIÁL GEOBUNĚK BUDE Z HDPE.

GEOBUŇKY BUDOU ZASYPÁNY ŠTĚRKODRŤÍ FR. 0/32. ŠTĚRKODRŤ NESMÍ BÝT NASYPÁNA MIMO KOMORY GEOBUNĚK.

STÁVAJÍCÍ KRYT BUDE ODSTRANĚN V CELÉ MOCNOSTI STÁVAJÍCÍHO ZPEVNĚNÍ AŽ PO SOUDRŽNOU ZEMINU (MIN. VŠAK V TL. 150MM).

DOSYPÁNÍ HRÁZE BUDE PROVEDENO V SOULADU S BUDOVÁNÍM HOMOGENNÍ HRÁZE DLE ČSN 75 2410. NA DOSYPÁNÍ HRÁZE BUDE VŽDY POUŽITA ZEMINA VHDNÁ PRO HOMOGENNÍ HRÁZE. SYPÁNÍ A HUTNĚNÍ BUDE PROBÍHAT VŽDY PO VRSTVÁCH V TL. 200MM. DOSAŽENÁ MÍRA ZHUTNĚNÍ BUDE MIN. 95% PS. TENTO POSTUP DOSYPÁVÁNÍ PLATÍ I PRO MÍSTA, KDE BUDOU ODSTRAŇOVÁNY STROMY VČETNĚ KÖŘENŮ.

OSETÍ BUDE PROVEDENO VHDODU TRAVNÍ SMĚSÍ (KOSTŘAVA ČERVENÁ, JÍLEK VYTRVALÝ A LIPNICE LUČNÍ).

KONSTRUKCE CYKLOSTEZKY ODPOVÍDÁ TŘÍDĚ ZATÍŽENÍ "V".

BETONOVÉ LOŽE CHODNÍKOVÉHO OBRUBNÍKU MUSÍ BÝT ULOŽENO NA GEOBUŇKÁCH.

HLAVNÍ PROJEKTANT: PP PROJEKT HODONÍN S.R.O.			PP projekt PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 397/2A, 685 01 Hodonín IČ: 97757507, DIČ: CZ97757507 tel./fax: 516326107, mobil: 777391194 e-mail: pp@projekt.cz, pp@projekt.com
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	AUTORIZACE PROJEKTU	
ING. RADOMÍR PROKEŠ	BC. JIŘINA BUCHTOVÁ	ING. RADOMÍR PROKEŠ	
MÍSTO STAVBY / KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: SUDOMĚŘICE / SUDOMĚŘICE ; 758817			FORMÁT: 5 A4
INVESTOR: OBCE PRO BAŤOV KANÁL - DOBROVOLNÝ SVAZEK OBČÍ, MASARYKOVO NÁM. 1, 695 01 HODONÍN			DATUM: 08/2017
AKCE: CYKLOSTEZKA VESELÍ NAD MORAVOU- HODONÍN, ÚSEK SILNICE I/55 - VÝKLOPNÍK SUDOMĚŘICE			STUPEŇ PD: PDSP
			ČÍS. ZAKÁZKY: 909/2017
			ARCHIVNÍ Č.: 909/2017
			ČÍSLO KOPIE:
ČÁST STAVBY: B) STAVEBNÍ ČÁST			MĚŘÍTKO:
OBSAH VÝKRESU: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			ČÍSLO VÝKRESU: B.3