





ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing.arch. Michal Hladil	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	ČÍSLO PARÉ	<div>Ing. arch. MICHAL HLADIL autORIZOVANÝ architektem Masarykovo nám. 75 763 61 NÁPRAVEDLA mob. : 602 935 664 e-mail : hladil.m@volny.cz</div>										
PROJEKTANT	Ing. Petr Vychopel 													
KAT. OZEMÍ	HALENKOV													
MÍSTO STAVBY	p.č. 1/25													
INVESTOR	OBEC HALENKOV													
ADRESA INV.	HALENKOV 655, 756 03													
AKCE														
VÝSTAVNÍ A SPOLKOVÉ CENTRUM V OBCI HALENKOV														
OBJEKT SO 01 – VÝSTAVNÍ A SPOLKOVÉ CENTRUM														
PROFESE D.1.4. ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY														
OBSAH	LEGENDA PŘÍSTROJŮ			<table><tr><td>DATUM</td><td>06/2018</td></tr><tr><td>STUPEŇ</td><td>DPS</td></tr><tr><td>FORMÁT</td><td>A4</td></tr><tr><td>MĚŘÍTKO</td><td></td></tr><tr><td>ČÍSLO VÝKRESU</td><td>E01.10</td></tr></table>	DATUM	06/2018	STUPEŇ	DPS	FORMÁT	A4	MĚŘÍTKO		ČÍSLO VÝKRESU	E01.10
DATUM	06/2018													
STUPEŇ	DPS													
FORMÁT	A4													
MĚŘÍTKO														
ČÍSLO VÝKRESU	E01.10													

POZNÁMKA

ELEKTROINSTALACE V SÁDROKARTONOVÝCH PŘÍČKÁCH

- STANDARTEM KVALITY POUŽITÝCH ELEKTROINSTALAČNÍCH PŘÍSTROJŮ JE SORTIMENT ABB ELEKTRO PRAGA
- JE MOŽNÁ I VOLBA PŘÍSTROJŮ ZE SORTIMENTU JINÉHO VÝROBCE AVŠAK SHODNÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ
- SKUPINY PŘÍSTROJŮ , KTERÉ BUDDU OSAZOVÁNY DO VÍCENÁSOBNÝCH RÁMEČKŮ VYŽADUJÍ POUŽITÍ SPOJOVACÍCH PŘÍSTROJOVÝCH KRABIC , U KTERÝCH JE ZAJIŠTĚNA POŽADOVANÁ VZDALENOST STŘEDŮ KRABIC
- VE VÍCENÁSOBNÉ SESTAVĚ PŘÍSTROJŮ BUDDU OVLÁDACÍ PAČKY OVLADAČŮ OPATŘENY VŽDY POPISOVÝM POLEM S PŘÍSLUŠNÝM TEXTEM (STROJOVÝ TISK) : ‘SVĚTLA’ , ‘VENTILÁTOR’ atd.
- VŠEŠKA OSAZENÍ VYPÍNAČŮ SE STANDOVUJE V=1,2 m NAD ČISTOU PODLAHOU (SPODEK PŘÍSTROJE)
- ZASUVKY BUDDU OSAZOVÁNY DO VŠEŠKY V=1,2 m NAD ČISTOU PODLAHOU. POKUD NENÍ UVEDENO JINAK

INSTALACE PRO KUCHYŇSKOU LINKU





















VŠEŠKA OSAZENÍ PŘÍSTROJŮ–KUCHYŇSKÁ LINKA : DEFINITIVNÍ POLOHOPIŠ
KONCOVÝCH PRVKŮ INSTALACE BUDE STANDOVEN PO PROVEDENÍ NÁVRHU SESTAVY KUCHYŇSKÉ LINKY INVESTOREM
SKUPINA VE VÝKRESE ZAKRESLENÝCH VÝVODŮ PŘEDSTAVUJE POUZE SOUBOR POŽADAVKŮ PRO NÁPOJENÍ POŽADO-
VANÝCH KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ BEZ NÁROKŮ NA JEJICH PŘESNÝ POLOHOPIŠ V SESTAVĚ LINKY

TEXT POPISNÝCH ŠTÍTKŮ NA KOLEBKÁCH OVLADAČŮ OSVĚTLIOVACÍ SOUSTAVY–STMÍVÁNÍ

☒ ZAPNÍ–VYPNÍ

☒ STMÍVÁNÍ

LIST Č.: LISTU: 2		LEGENDA PŘÍSTROJŮ			ARCHIVNÍ ČÍSLO:
		OBJ.Č.,Př: S001	ZAK.ČÍSLO:	AKCE: VÝSTAVNÍ A SPOJKOVÉ CENTRUM V OBCI HALENKOV	VÝKRES ČÍSLO: E01.10
		PROVEDL: ING.VYCHOPEN	DATUM: 07.2018	INVESTOR: OBEC HALENKOV	

Typ	Název	Napětí	Prúd	Schema	Polu	Krytí
	ELEKTROINSTALAČNÉ PŘÍSTROJE <u>ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ</u>					
	1-POLOVÝ VYPÍNAČ (č.1)	250	10	1	1	IP20
	SERIOVÝ PŘEPÍNAČ (č.5)	250	10	5	1	IP20
	1-POLOVÝ PŘEPÍNAČ (č.6)	250	10	6	1	IP20
	Tlačítko 1/0	250	10	1/0	1	IP20
	Tlačítko 1/0 se signální doútnavkou	250	10	1/0 S	1	IP20
	Tlačítko 1/0 s orientační doútnavkou	250	10	1/0 So	1	IP20
	AUTOMATICKÝ SPÍNAČ SE SNÍMAČEM POHYBU/VÝSTUP RELE-OSAZENÍ-STROP	250	10	-	1	IP23
	SVORKOVNICE PĚTIPÓLOVÁ S KRYTEM ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ	400	16	3+PE+N	1	IP20
	ZASUVKA JEDNODUCHÁ ,KOLÍK CLONKY	250	16	1+PE+N	1	IP20
	ZASUVKA JEDNODUCHÁ ,KOLÍK CLONKY S VESTAV.PŘEPĚŤOVOU DOCHRANOU	250	16	1+PE+N	1	IP20
	ZASUVKA JEDNODUCHÁ KOLÍK , CLONKY , VÍČKO	250	16	1+PE+N	1	IP40
	VOLNÝ VÝVOD ŠNÚROU	230	16/25	1+PE+N		
	XSA,B ZASUVKA DATOVÉHO ROZVODU					
	MTP AUTOMATIKA PÍSDKOVÝCH SPLACHOVA- ČŮ-DODÁVKA PROF.ZDRAVOT. INSTALACE	24				
	EH EL.PRŮTOKOVÝ DHŘÍVAČ VODY DODÁVKA PROF.ZDRAVOT. INSTALACE	230		1+PE+N		
	MZ ZASUVKOVÁ SKŘÍŇ	400		3+PE+N		
	EH EL.OSUŠOVAČ RUKOU-ŠTĚRBINOVÝ VSUNUTÍ RUKOU SHORA	230				
	SENZOR SOUTRAKOVÉHO SPÍNAČE					
	SENZOR TERMOSTATU DODÁVKA ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ					
	BT					

LIST Č.: 3		LEGENDA PŘÍSTROJŮ			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	
LISTUJ:		OBJ.C,Pt:	ZAK.ČÍSLO:	AKCE:	VÝKRES ČÍSLO: E01.10	
		SOOI		VÝSTAVNÍ A SPOJKOVÉ CENTRUM V OBCI HALENKOV		
		PROVEDL:	DATUM:	INVESTOR:		
		ING.VYCHOPEN	07.2018	OBC HALENKOV		