



LEGENDA SKŘÍŇI

RE1 ELEKTROMĚROVÝ ROZVÁDĚČ TYPU "ER 112 + ER212/NKP7P " OSAZENÝ V PLASTOVÉM PILÍŘI NA HRANICI NOVÉHO CHODNIKU

VNITŘNÍ ZAPOJENÍ ROZVÁDĚČE V SOULADU S POŽADAVKY DLE PŘIPOJOVACÍCH PODMÍNEK ČEZ DISTRIBUCE a.s. . MĚŘICÍ SOUPRAVU DODÁ A OSADÍ MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÝ ROZVODNÝ ZÁVOD

RMS01 ROZVÁDĚČ OBJEKTU S001 . JE SOUČÁSTÍ ŘEŠENÍ VNITŘNÍ ELEKTROINSTALACE S001

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 PEN AC 50 Hz 230/400V/TN-C

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 NPE AC 50 Hz 230/400V/TN-C-S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI , OCHRANA PŘED ÚRAZEM

ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2(3)

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing.arch. Michal Hladil	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	ČÍSLO PARÉ	Ing. arch. MICHAL HLADIL autORIZOVANÝ ARCHITEKT Masarykovo nřm. 75 763 61 NĀPĀJEDLA mob. : 602 935 664 e-mail : hladil.m@volny.cz
PROJEKTANT	Ing. Petr Vychodil			
KAT. OZNAČENÍ	HALENKOV			
MÍSTO STAVBY	p.č. 1/25			
INVESTOR	OBEC HALENKOV			
ADRESA RM.	HALENKOV 655, 756 03			
AKCE	VÝSTAVNÍ A SPOLKOVÉ CENTRUM V OBCI HALENKOV			DATUM 06/2018
OBJEKT	SO 01 – VÝSTAVNÍ A SPOLKOVÉ CENTRUM			STUPEŇ DPS
PROFESE	D.1.4. ZARÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY			FORMÁT 2 A4
OBŠAH	CELKOVÉ SCHÉMA ROZVODU			MĚŘÍTKO
				ČÍSLO VÝKRESU E01.12