

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Místn. číslo	Název místnosti	Plocha (m²)	Podlaží	Úprava stěn	Poznámka	VÝPOČTOVÁ TEPELNÁ ZTRÁTA (W)
201	VÝSTAVNÍ SÁL	97,7	DŘ. MASIVNÍ PRKENNÁ PODLAHA SOKL LÍŠTĚ	MALBA BÍLÁ C	SDK PODHLÍD	7621
CELKEM...						7621

LEGENDA MATERIÁLŮ

SKLÁDANÁ STĚNA EXTERIÉROVÁ TL. 300MM VE SKLADBĚ:	8MM 30MM
– VERTIKÁLNÍ ROST Z LAIT 30/50	
– HORIZONTÁLNÍ ROST Z LAIT 30/50	
– DIFUZNÍ FOLIE TYVEK	
– SLOUPKY 50/100 S VLOŽENOU TEP. IZOLACÍ ORSIL–L	100MM 120MM
– PŘÍČNÉ CW PROFILY HL.120MM S VLOŽ. TEPELNOU IZOLACÍ ORSIL–L 120MM	
– PAROZÁBRANA	
– SÁDROKARTON GKF 12,5MM	12,5MM
– SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA TL. 125MM (OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ S IZOLACÍ ORSIL 100MM	
– ZDVO Z CPP NA MC 5.0	

POZNÁMKA K NAVRŽENÉMU POTRUBÍ

- POTRUBÍ: ALPEX (vícevrstvá trubka) S IZOLAČNÍM PLÁŠTĚM
- HORIZONTÁLNÍ ROZVODY VEDENY V KONSTRUKCI PODLAHY, VERTIKÁLNÍ ROZVODY V KONSTRUKCI VNITŘNÍCH ZDÍ
- OTOPNÁ TĚLESA VYBAVENÁ TERMOSTATICKOU HLAVICÍ S VESTAVNÝM ČIDLEM, PŘÍPOJOVACÍ ZÁVIT M30x1,5

POZNÁMKA

- VÝCHOZÍ VÝPOČTOVÉ HODNOTY:
NÁVRHOVÁ VNITŘNÍ TEPLOTA MÍSTNOSTI V ZIMNÍM OBDOBÍ: 15°C, RELATIVNÍ VLHKOST VNITŘNÍHO VZDUCHU: 70%
20°C, RELATIVNÍ VLHKOST VNITŘNÍHO VZDUCHU: 60%
- ZDROJE TEPLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY PLYNOINSTALACE, VIZ. S003

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO V PROVEDENÍ VENTIL KOMPAKT, ZPŮSOB PŘÍPOJENÍ – PRAVĚ, SPODNÍ
- UPEVNĚNÍ OT PROVEDENO POMOCÍ UNIVERZÁLNÍ STOJÁNKOVÉ VNITŘNÍ KONZOLY

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES

- DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO V PROVEDENÍ VENTIL KOMPAKT, ZPŮSOB PŘÍPOJENÍ – PRAVĚ SPODNÍ, UPEVNĚNÍ OT BUDE PROVEDENO POMOCÍ INVERZÁLNÍ VNITŘNÍ STOJÁNKOVÉ KONZOLY RŠ (pro VK průmě), TRV + TH

- ① 0 ROZM. 2000/400/155 mm (1778 W) – 8 ks
- ② 0 ROZM. 1200/600/100 mm (1019 W) – 1 ks
- ③ 0 ROZM. 600/600/100 mm (509 W) – 7 ks
- ④ 0 ROZM. 1000/600/100 mm (849 W) – 4 ks

LEGENDA ZNAČENÍ

- VODA TOPNÁ NABĚH 55 °C
- VODA TOPNÁ VRÁT 45 °C
- TRV TERMOSTATICKÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL SE ZÁVITEM M30x1,5
- TH TERMOSTATICKÁ HLAVICE (PRO M30x1,5) Honeywell THERA 4 CLASSIC
- RŠ PŘÍPOJOVACÍ A UZAVÍRACÍ RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ (pro VK)
- SMĚR TOPNÉHO MÉDIA

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing.arch. Michal Hladil	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	ČÍSLO PÁRE	Ing. arch. MICHAL HLADIL autORIZOVANÝ ARCHITECT Městský úřad Brno, 75 753 61 NÁPAJEDLA mob. : 602 935 664 e-mail : hladi.m@volny.cz
PROJEKTANT	Ing.arch. Michal Hladil			
KAT. ÚZEMÍ	HALENKOV			
MÍSTO STAVBY	p.č. st.1500, 1/25			
INVESTOR	OBEC HALENKOV			
ADRESA INV.	HALENKOV 655, 756 03	VÝSTAVNÍ A SPOLKOVÉ CENTRUM V OBCI HALENKOV	OBJEKT SO 01 – VÝSTAVNÍ A SPOLKOVÉ CENTRUM PROJESE D.1.4. TPS – VYTÁPĚNÍ OBSAH PŮJORYS PODKROVÍ	ČÍSLO VÝKRESU VO1.03
AKCE				
DATUM	09/2017			
STUPEŇ	PSP			
FORMÁT	6 A4			
MĚŘÍTKO	1 : 50			