


JSOU-LI POUŽITY NÁZVY VÝROBKŮ, MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER A JE MOŽNO JE NAHRADIT VÝROBKÝ JINÝMI S ADEKVÁTNÍMI VLASTNOSTMI A PARAMETRY

## LEGENDA

- — — — — UZEMŇOVACÍ VEDENÍ – DRÁT FeZn  $\varnothing$ 10 ULOŽENÝ V ZÁKLADECH. DRÁT JE PŘIPOJEN NA ARMOVÁNÍ ZÁKLADŮ
- o<sup>1</sup> KŘÍŽOVÁ SVORKA
- H<sub>x</sub> PŘIPOJENÍ ČÍSLO (1-x) KE ZKUŠEBNÍ SVORCE – DRÁT FeZn  $\varnothing$ 10mm-IZOLOVANÝ

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing.arch. Michal Hladil		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	ČÍSLO PARÉ	Ing. arch. MICHAL HLADIL autorizovaný architekt MASARYKOVO NÁM. 212 763 61 NAPAJEDLA mob. : 602 935 664 e-mail : hladil.m@volny.cz	
VYPRACOVAL	Ing. M. Pátek					
KONTRÓVAL	Ing. P. Vychopeř					
KAT. ÚZEMÍ	HALENKOV					
MÍSTO STAVBY	p.č. 1/25					
INVESTOR	OBEC HALENKOV					
ADRESA INV.	HALENKOV 655, 756 03					
AKCE <b>VÝSTAVNÍ A SPOLKOVÉ CENTRUM V OBCI HALENKOV</b>  OBJEKT SO 02 – GARÁŽ PROFESE D1.4 – ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY VČ. BLESKOSVODU					DATUM	06/2018
					STUPEŇ	DPS
					FORMÁT	2 A4
					MĚŘÍTKO	1 : 50
OBSAH <b>ZÁKLADY – UZEMNĚNÍ</b>					ČÍSLO VÝKRESU	E-02.21