



JSOU-LI POUŽITY NÁZVY VÝROBKŮ, MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER A JE MOŽNO JE NAHRADIT VÝROBKÝ JINÝMI S ADEKVÁTNÍMI VLASTNOSTMI A PARAMETRY

LEGENDA

	JÍMACÍ VEDENÍ DRÁT FeZn ø8mm UPEVNĚNÝ NA BETONOVÝCH PODPĚRÁCH
	JÍMACÍ VEDENÍ DRÁT FeZn ø8mm UPEVNĚNÝ NA DRŽÁKU NA ATICE
	JÍMACÍ VEDENÍ DRÁT FeZn ø8mm UPEVNĚNÝ NA DRŽÁKU NA NÁVĚTRNÉ LIŠTĚ
	PROPOJENÍ ČÍSLO (1-x) K UZEMNĚNÍ – DRÁT FeZn ø10mm-IZOLOVANÝ
	SVORKA UNIVERZÁLNÍ SPOJOVACÍ
	SVORKA OKAPOVÁ

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing.arch. Michal Hladil		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	ČÍSLO PARÉ	Ing. arch. MICHAL HLADIL autorizovaný architekt MASARYKOVO NÁM. 212 763 61 NAPAJEDLA mob. : 602 935 664 e-mail : hladil.m@volny.cz	
VYPRACOVAL	Ing. M. Pátek					
KONTROVAL	Ing. P. Vychpeň					
KAT. ÚZEMÍ	HALENKOV					
MÍSTO STAVBY	p.č. 1/25					
INVESTOR	OBEC HALENKOV					
ADRESA INV.	HALENKOV 655, 756 03					
AKCE VÝSTAVNÍ A SPOLKOVÉ CENTRUM V OBCI HALENKOV OBJEKT SO 02 – GARÁŽ PROFESE D1.4 – ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY VČ. BLESKOSVODU OBSAH STŘECHA – HROMOSVOD					DATUM	06/2018
					STUPEŇ	DPS
					FORMÁT	2 A4
					MĚŘÍTKO	1 : 50
					ČÍSLO VÝKRESU	E-02.22