

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing.arch. Michal Hladil	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	ČÍSLO PARÉ	Ing. arch. MICHAL HLADIL autORIZOVANÝ architekt Masarykovo nám. 75 763 61 NAPALEDLA mob. : 602 935 864 e-mail : hladil.m@volny.cz
PROJEKTANT	Ing. Petr Vychopel			
KAT. ÚZEMÍ	HALENKOV			
MÍSTO STAVBY	p.č. 1/25			
INVESTOR	OBEC HALENKOV			
ADRESA INV.	HALENKOV 655, 756 03			

AKCE

VÝSTAVNÍ A SPOLKOVÉ CENTRUM V OBCI HALENKOV

OBJEKT SO 02 – GARÁŽ

PROFESE D.1.4. ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

DATUM 06/2018

STUPEŇ DPS

FORMAT A4

MĚŘÍTKO N

OBSAH

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

ČÍSLO VÝKRESU

E02.07

POZNÁMKA

ELEKTROINSTALACE POD OMÍTKOU

- STANDARTEM KVALITY POUŽITÝCH ELEKTROINSTALAČNÍCH PŘÍSTROJŮ JE SORTIMENT ABB ELEKTRO PRAGA
- JE MOŽNÁ I VOLBA PŘÍSTROJŮ ZE SORTIMENTU JINÉHO VÝROBCE AVŠAK SHODNÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ
- SKUPINY PŘÍSTROJŮ , KTERÉ BUDDU OSAZOVÁNY DO VÍCENÁSOBNÝCH RAMEČKŮ VYŽADUJÍ POUŽITÍ SPOJOVACÍCH PŘÍSTROJOVÝCH KRABIC , U KTERÝCH JE ZAJIŠTĚNÁ POŽADOVANÁ VZDALENOST STŘEDŮ KRABIC
- VE VÍCENÁSOBNÉ SESTAVĚ PŘÍSTROJŮ BUDDU OVLÁDACÍ PÁČKY OVLÁDACÍCH OPATŘENÝ VŽDY POPISOVÝM POLEM S PŘÍSLUŠNÝM TEXTEM (STROJOVÝ TISK) : 'SVĚTLA' , 'VENTILÁTOR' atd.
- VÝŠKA OSAZENÍ VYPÍNAČŮ SE STANDOVUJE V=1,2 m NAD ČISTOU PODLAHOU (SPODEK PŘÍSTROJE)
- ZASUVKY BUDDU OSAZOVÁNY DO VÝŠKY V=1,2 m NAD ČISTOU PODLAHOU. POKUD NENÍ UVEDENO JINAK

LIST Č.: LISTU: 2		LEGENDA PŘÍSTROJŮ			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	
		OBJ.C. PJ: S002	ZAK.ČÍSLO:	AKCE: VÝSTAVNÍ A SPOJKOVÉ CENTRUM V OBCI HALENKOV	VÝKRES ČÍSLO: E02.07	
		PROVEDL: ING.VYCHOPEN	DATUM: 06.2018	INVESTOR: Obec Halenkov		

