

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing.arch. Michal Hladil		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	ČÍSLO PARÉ	Ing. arch. MICHAL HLADIL autorizovaný architekt Masarykovo nám. 75 763 61 NÁPĚJEDLA mob. : 602 935 664 e-mail : hladil.m@volny.cz
PROJEKTANT	Ing. Petr Vychopet				
KAT. ÚZEMÍ	HALENKOV				
MÍSTO STAVBY	p.č. 1/25				
INVESTOR	OBEC HALENKOV				
ADRESA INV.	HALENKOV 655, 756 03				

AKCE		DATUM	06/2018	
VÝSTAVNÍ A SPOLKOVÉ CENTRUM V OBCI HALENKOV		STUPEŇ	DPS	
OBJEKT	SO 02 – GARÁŽ	FORMAT	A4	
PROJESE	D.1.4. ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	MĚŘÍTKO	N	
OBSAH	ROZVADĚČ RMS02.2 (SHODNĚ RMS02.3 , RMS02.4)		ČÍSLO VÝKRESU	E02.05

OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ/12 MODULŮ

IP 30

IP 20

348x355x90 mm (šxvxh)

1

TYPOVÝ DLE VÝROBCE

PRACOVNÍKY SEZNÁMENÝMI (PŘÍSTROJE NA PANELU IP20)

SHORA

NAHORU,DOLU

POZNÁMKA

- o SKŘIŇ ROZVÁDĚČE JE NAVRŽENA NAPŘ. Z VÝROBNÍHO PROGRAMU FIRMY HAGER.
- o SERIE VOLTA , TYP SKŘIŇĚ : VU12NE/12 MODULŮ—ZDIVO
- o ROZVÁDĚČ BUDE OSAZEN VE VÝKLENKU STĚNY V PROSTORU GARÁŽE
- o ROZVÁDĚČ VYBAVIT KAPSOU NA VÝKRESOVOU DOKUMENTACI
- o NOSNÁ PŘÍSTROJOVÁ LIŠTA "DIN" BUDE VŽDY OSAZENÁ NA CELOU ŠÍŘKU SKŘIŇĚ PRO MOŽNÉ POSTUPNÉ DOPLNĚNÍ PŘÍSTROJOVÉ NÁPLNĚ VE VÝHELEDU
- o ROVNĚŽ VÝŘEZ V PANELU IP20 BUDE VŽDY PROVEDEN NA CELOU ŠÍŘKU SKŘIŇĚ .
- o POZICE NEOBSAZENÉ PŘÍSTROJI BUDOU PŘEKRYTY PLASTOVOU KRYTKOU .
- o JE POŽADOVÁNO DŮSLEDNÉ SVORKOVÁNÍ VŠECH VODIČŮ VÝÚSTĚNÝCH Z ROZVODNICE
- o POPISNÉ ŠTÍTKY PŘÍSTROJŮ — STROJOVÉ RYTÉ
- o NA DVERÍCH ROZVÁDĚČE BUDOU UMIŠTĚNY BEZPEČNOSTNÍ TABULKY A NÁPISY DLE ČSN 34 3510 TAKTO :

NÁPIS ČÍSLO :


4301 - NEHAS VODOU ANI

PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI

POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ


PODLE TOHOTO VÝKRESU BUDOU VYROBENY 3 ks ROZVÁDĚČŮ

LIST Č.: LISTU:	2	ROZVÁDEČ RMS02.2 (RMS02.3 , RMS02.4)	ARCHIVNÍ ČÍSLO:
OBČ.Č.,Př.:	S002	ZAK.ČÍSLO:	AKCE:
PROVEDL:	ING. VYCHOPEN	DATUM:	INVESTOR:
	06.2018		Obec Haleňkov
			VYSTAVNÍ A SPOJKOVÉ CENTRUM V OBČI HALEŇKOV
		VÝKRES ČÍSLO:	E02.05




VÝVOD C.								01					
ZARÍZENÍ	VÝVOD UZEMNĚNÍ							RMS 02					
Pi [kW]	HOP												
KABEL	CY 6mm2							CYKY 3x4/J					
C.KABELU	NAPOJENO NA							WL 02.2					
	HLAVNÍ UZEMŇOVACÍ PŘÍPOJNICE							HLAVNÍ SÍTĚVÉ NAPÁJENÍ					

LIST C.: LISTU:	3	ROZVÁDĚČ RMS02.2 (RMS02.3 , RMS02.4)			ARCHIVNÍ ČÍSLO:
		OBJ.C./PJ: S002	ZAK.ČÍSLO:	AKCE: VÝSTAVNÍ A SPOLEKOVÉ CENTRUM V OBCI HALANKOV	VÝKRES ČÍSLO:
		PROVEDL: ING.VYCHOPEK	DATUM: 06.2018	INVESTOR: Obec Halanek	E02.05




LIST C.: LISTU:	4	ROZVÁDĚČ RMS02.2 (RMS02.3 , RMS02.4)			ARCHIVNÍ ČÍSLO:
		OBJ.C./PJ: S002	ZAK.ČÍSLO:	AKCE: VÝSTAVNÍ A SPOLEKOVÉ CENTRUM V OBCI HALENKOV	VÝKRES ČÍSLO:
		PROVEDL: ING.VYCHOPER	DATUM: 06.2018	INVESTOR: Obec Halenkov	E02.05




LIST C.: LISTU: 5	ROZVADĚČ RMS02.2 (RMS02.3 , RMS02.4)			ARCHIVNÍ ČÍSLO:
	OBJ.C./PJ: S002	ZAK.ČÍSLO:	AKCE: VÝSTAVNÍ A SPOLEKOVÉ CENTRUM V OBCI HALENKOV	VÝKRES ČÍSLO: E02.05
	PROVEDL: ING.VYCHOPEK	DATUM: 06.2018	INVESTOR: Obec Halenkov	

SESTAVA ROZVÁDĚČE POHLED ČELNÍ



SESTAVA ROZVÁDĚČE POHLED ČELNÍ-BEZ DVEŘÍ



LIST Č.: LISTU: 6	ROZVÁDĚČ RMS02.2 (RMS02.3 , RMS02.4)			ARCHIVNÍ ČÍSLO:
	OBJ.Č./PJ: S002	ZAK.ČÍSLO:	AKCE: VÝSTAVNÍ A SPOLEKOVÉ CENTRUM V OBCI HALENKOV	VÝKRES ČÍSLO:
	PROVEDL: ING.VYCHOPKA	DATUM: 06.2016	INVESTOR: Obec Halenkov	E02.05