

Zadavatel: Město Napajedla
Se sídlem: Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla
Zastoupený: Ing. Irena Brabcová, starostka
IČ: 00284220

1/O/2018105

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 11.9.2018

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Název veřejné zakázky: Rozšíření sportovního areálu u ZŠ Napajedla
Ev. číslo veřejné zakázky: 2018105
Předmět veřejné zakázky: ☒ stavební práce ☐ dodávky ☐ služby
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Může prosím zadavatel objasnit svůj požadavek dle ZD na předložení dokladu o dostatečném zhutnění pláň pro položku č. 36, díl 5 komunikace - 6_SO 102 Kurty na volejbal? Jakým způsobem má účastník tento dokument získat? Má účastník provést výkopové práce na místě stavby, zhutnit pláň, provést zkoušky a doklad doložit do nabídky? Položka č. 36 v díle 5 Komunikace u SO 102 navíc vůbec neexistuje.

Odpověď č. 1 :

Zadavatel v rámci tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje upravenou Textovou část zadávací dokumentace_změna č. 1 ze dne 11.9.2018, ve které odstraní původní požadavek v čl. XV, odstavec 1, bod e) ve znění: Všichni dodavatelé jsou povinni doložit do nabídky doklad o dostatečném zhutnění pláň pro položku č. 36, díl 5 Komunikace - 6_SO 102 Kurty na volejbal. Doklady doloží v kopii v českém, nebo slovenském jazyce.

Zadavatel v upravené Textové části zadávací dokumentace_změna č. 1 ze dne 11.9.2018 upravil požadavek v čl. XV., odstavci 1, bodu e) následovně:

Vybraný dodavatel po provedení odkopu zeminy na úroveň zemní pláň díl 5 Komunikace-6 SO 102 Kurt na volejbal, provede její srovnání a zhutnění, kdy TDI určí následně dvě místa, ve kterých bude provedena její zkouška únosnosti.


Zadavatelem poskytovaná Textová část Zadávací dokumentace_změna č. 1 ze dne 11.9.2018 je pro dodavatele závazná.

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně přílohy bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 11.9.2018.
Profil: <https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00284220>

Příloha:

Textová část zadávací dokumentace_změna č. 1 ze dne 11.9.2018

Za zadavatele



v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností