

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 3 ZE DNE 30.1.2019

ZADAVATEL: město Bučovice
Sídlem: Jiráskova 502, 685 01 Bučovice
Zastoupený: Ph.Dr. Jiří Horák, PhD., starosta
IČO: 002 91 676

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
Obnova lesoparku Hradisko a Kalvárie II.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změny a doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Dotaz č. 1:

U objektu SO 03– Čertův mostek se ve VV nachází :

20	210020652R00	Konstrukce ocelová konstrukce ocelová nosná , pro zařízení do 10 kg, ,	kg	1 230,00000		0,00		RTS 17/ I
----	--------------	--	----	-------------	--	------	--	-----------

- tato položka má obsahovat PKO ocelové konstrukce?
 - technická zpráva uvádí jako profil určený pro diagonály mostovky L80/8 a výkres č.1 uvádí profil HEA160. A odpovídá objem položky profilu L80/8 nebo profilu HEA160?
- Jaký profil se má použít?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Uvedená položka uvádí výčet hmotnosti ocelových válcovaných prvků ke zhotovení ocelové nosné konstrukce tak, jak uvádí technická zpráva. vč. objemu válcovaných prvků pro PKO.

Dotaz č. 2:

U objektu SO 02– Mostek Hradisko se ve VV nachází :

21	767995107R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	8 594,00000		0,00		RTS 17/ I
22	55399993.AR	výrobek kovový	kg	8 750,00000		0,00		RTS 17/ I
23	55399999R	výrobek kovový	kg	150,00000		0,00		RTS 17/ I

- technická zpráva uvádí jako profil určený pro diagonály mostovky L80/8 a výkres č.2 uvádí profil HEA160. A odpovídá objem položky profilu L80/8 nebo profilu HEA160?
- Jaký profil se má použít?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Uvedené položky uvádí výčet hmotnosti ocelových válcovaných prvků ke zhotovení ocelové nosné konstrukce tak, jak uvádí technická zpráva.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

S ohledem na výše uvedené vysvětlení zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona mění lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec lhůty pro podání nabídek:

Datum: 13.2.2019

Hodina: 10:00

S pozdravem

Mgr. Monika Šplíchalová, MBA
Zadávací servis, s.r.o.
Purkyňova 648/125, 612 00 Brno
Tel. + 420 607 832 375, e-mail: info@zadavaciservis.cz