

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY – INTERIÉR

Zadavatel: VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.
Sídlo: Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh
IČ: 25911368

V Ostravě dne 7. června 2019

Věc

Veřejná zakázka „REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY - INTERIÉR“ – vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení uveřejněno ve Věstníku VZ dne 21.5.2019 pod ev.č. Z2019-016777 a odesláno k uveřejnění v Úředním věstníku EU dne 18.5.2019 č.ozn. TED 2019/S 097-234081

V souladu s ust. § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) se zadavatel rozhodl změnit zadávací podmínky na výše uvedenou nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, a to následovně:

1.)

Zadávací dokumentace, Svazek 2, Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce se mění takto:

6. Technická kvalifikace (§ 79 ZZVZ)

Pro ČÁST 1 veřejné zakázky „NÁBYTEK“

- Odst. 6.3. **se vypouští**
- Dosavadní odst. 6.4. se označuje jako odst. 6.3.
- Odst. 6.5. **se vypouští**
- Dosavadní odst. 6.6. se označuje jako odst. 6.4.
 - Dosavadní pododst. 6.6.1. se označuje jako pododst. 6.4.1.
 - Dosavadní pododst. 6.6.2. se označuje jako pododst. 6.4.2.
- Dosavadní odst. 6.7. se označuje jako odst. 6.5., přičemž z jeho znění **se vypouští část textu**

Základní konstrukční materiál volně stojícího nábytku (dále jen LTD):

Laminovaná dřevotřísková deska v tl. 18 a 25 mm - používaná zkratka výrobku – LTD. Materiál bude alternativně dle požadavků výkresové dokumentace vrstven do požadované tloušťky. Použitá tloušťka je specifikována vždy ve výkrese jednotlivých prvků nábytku. Jedná se o povrchově upravenou třískovou nebo vláknitou desku. Povrchová úprava vzniká nalisováním dekorativního papíru impregnovaného aminoplastickými pryskyřicemi. Povrchová vrstva laminátu s dekorativním povrchem a definovanou strukturou povrchu je odolná vůči krátkodobému působení vody, zvýšené teplotě a chemikáliím používaným v domácnosti. Povrch je snadno omyvatelný a bez zápachu. Laminované desky jsou určeny pro vnitřní vybavení a nábytek, pro použití v suchém prostředí. Desky jsou hygienicky nezávadné, emisí uvolnitelného formaldehydu splňují kritéria emisní třídy E1. Vlastnosti nosných desek odpovídají požadavkům EN 312-3 pro třískové desky a EN 622-1 a EN 622-5 pro vláknité desky, technické požadavky na laminované desky jsou specifikovány PN 49 2628 pro třískové desky a PN 49 2629 pro vláknité desky. Při řezání a zpracování LTD není přípustné jakékoli otřepení hran, nebo nepřesnosti ve formátování materiálu. Spoje budou provedeny jako těsné bez mezer větších než 0,1mm. Vzhled povrchu

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY – INTERIÉR

materiálu, jeho struktura, odstín, čistota bude vždy stejná a bezvadná na všech nábytkových dílcích bez výjimky. LTD deska bude povrchově řešena s imitací struktury dřeva, není přípustné použití hladkého povrchu.

Dřevotřísková deska plošně lisovaná s povrchovou úpravou – laminace dekorativní folií

1. Identifikace výrobku

Jedná se o desky z třísek, pojených močovino-formaldehydovou pryskyřicí, plošně lisované, s povrchovou úpravou laminováním dekorativní folií. Tyto desky jsou určeny hlavně pro nábytkářský průmysl a k finální úpravě interiéru. Nejsou vhodné do vlhkého prostředí.

2. Informace o složení

2.1. Složení dřevotřískové desky (uvedeno v kg/1 m³ DTD)

dřevní hmota - 600 - 640 kg atro – listnaté 10%, jehličnaté 90%

močovino-formaldehyd.pryskyřice - 50 - 65 kg (sušina)

parafin - 2,5 - 3 kg

tužidlo – nitrát amonný - 1,2 kg (sušina)

voda - 35 l

Spotřeba surovin se pohybuje podle jednotlivých tloušťkových tříd desek.

Desky používané k laminování musí vyhovovat požadavkům normy CSN EN 312.

2.2. Impregnované papíry

(plošná hmotnost papíru před impregnací 70-100 g/m² + 4 g/ m²)

- nános pryskyřic 90 – 110 % + 5%

- tekavé podíly 6,0 - 7,5 %

Impregnované papíry se vyrábějí impregnací dekoračních, podkladových nebo speciálních papíru vhodnými typy vodných roztoku aminoplastických pryskyřic (mocovinoformaldehydové a modifikované melamin-formaldehydové pryskyřice).

3. Informace o vlastnostech

3.1. Požadavky na všeobecné vlastnosti

Laminované desky musí odpovídat svými vlastnostmi všeobecným požadavkům obsaženým v tabulce c.1 v CSN EN 14322.

3.2. Mechanicko-fyzikální vlastnosti - stanovení podle požadavku CSN EN 14322

pevnost v tahu kolmo na plochu desky – rozlupcivost

pevnost v ohybu

pridržnost povrchu

3.3. Požadavky na technické vlastnosti – technické vlastnosti se týkají laminovaného povrchu desek – CSN EN 14322 - způsob provedení zkoušek podle CSN EN 438-2

3.4. Hygienické požadavky

Směrnice DiBt 100 – „ Směrnice o klasifikaci a kontrole desek na bázi dřeva podle úniku formaldehydu „ .

3.5. Požární vlastnosti

Podle reakce na oheň je výrobek klasifikován do třídy D. Jeho doplňková klasifikace podle tvorby kouře s a podle plamene hořících částic d0. Úprava vyjádření klasifikace je D-s1,d0. Index šíření plamene 56,7 mm/min.

4. Pokyny pro přepravu a skladování

4.1. Přeprava

· železničními vagony, určenými pro tento druh přepravy (uzavřené a zajištěné proti povětrnostním vlivům), Zboží je ve vagonech zajištěno proti poškození pohyblivou přepážkou a kurtováním.

· kamiony. Zboží je chráněno proti povětrnostním vlivům plachtováním a proti poškození při posunu kurtováním.

4.2. Skladování

Skladování v suchém a větraném prostoru při optimální vlhkosti vzduchu 40- 65 % .

Jednotlivé balíky desek musí být proloženy, spodní balík by měl být uložen minimálně 10 cm nad podlahou.

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY – INTERIÉR

Nosné desky odpovídají požadavkům EN 312-3 pro třískové desky a EN 622-1 a EN 622-5 pro vláknité desky, technické požadavky na laminované desky jsou specifikovány PN 49 2628 pro třískové desky a PN 49 2629 pro vláknité desky.

Desky používané k laminování musí vyhovovat požadavkům normy CSN EN 312.

Laminované desky musí odpovídat svými vlastnostmi všeobecným požadavkům obsaženým v tabulce c.1 v CSN EN 14322.

Mechanicko-fyzikální vlastnosti - stanovení podle požadavku CSN EN 14322, pevnost v tahu kolmo na plochu desky – rozlupcivost, pevnost v ohybu, přídržnost povrchu

Požadavky na technické vlastnosti – technické vlastnosti se týkají laminovaného povrchu desek – CSN EN 14322 - způsob provedení zkoušek podle CSN EN 438-2

Hygienické požadavky, Směrnice DiBt 100 – „Směrnice o klasifikaci a kontrole desek na bázi dřeva podle úniku formaldehydu“

Pro ČÁST 2 veřejné zakázky „Vybavení tělocvičny a posilovny“

- Dosavadní odst. 6.8. se označuje jako odst. 6.6.
- Dosavadní odst. 6.9. se označuje jako odst. 6.7.

2.)

Zadávací dokumentace, Svazek 1, Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky se mění takto:

6.1. Doba plnění veřejné zakázky

V návaznosti na předpokládaný termín uzavření příslušných smluv 19. července 2019 zadavatel požaduje realizovat kompletní dodávky dle dále uvedeného členění.

Zadavatel mění v „Soupisu položek dodávek, služeb a prací vč. Výkazu výměr“ (dále také „soupis“), který jsou účastníci zadávacího řízení povinni nacenit, u každého plnění (Nábytek I, Nábytek II, Vybavení tělocvičny, Vybavení posilovny a VON) v jeho pravé části 3 /tři/ sloupce s následujícími konečnými termíny plnění

- do 30. 09. 2019
- do 31. 10. 2019
- do 30. 11. 2019

6.1.1.

V soupisu označenou část plnění „Nábytek I“ zadavatel požaduje kompletní splnění dodávek ve dvou termínech – do 30. 09. 2019, resp. do 31. 10. 2019, a to

- do 30. září 2019
 - položky NT 01, 03, 04, 07, 11, 18,
 - položky NA 01 až 08, 15, 20 až 23, 28, 30 až 36
 - položky NV 01 až 26
- do 31. října 2019
 - položky NT 02, 05, 06, 08 až 10, 12 až 17, 19 až 22
 - položky NA 09 až 14, 16 až 19, 24 až 27, 29, 37 až 44

V soupisu označenou část plnění „Nábytek II“ zadavatel požaduje kompletní splnění dodávek všech položek do 30. 11. 2019.

6.1.2.

V soupisu označenou část plnění „Tělocvična“ zadavatel požaduje kompletní splnění dodávek všech položek vč. lajnování do 31. 10. 2019.

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY – INTERIÉR

6.1.3.

V soupisu označenou část plnění „Posilovna“ zadavatel požaduje kompletní splnění dodávek všech položek do 31. 10. 2019.

Uvedený předpokládaný termín uzavření smluv a zahájení plnění dodávek je podmíněno řádným ukončením zadávacího řízení. Zadavatel při jeho stanovení vycházel z dosavadních zkušeností se zadáváním veřejných zakázek, přičemž nemůže předvídat procesní chování účastníků zadávacího řízení.

3.)

V souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, přičemž Zadávací dokumentace, Svazek č. 1, Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky, bod 15. se mění takto:

15. Lhůta pro podání nabídek

Zadavatel stanovil v souladu s § 57 odst. 1 ve spojení s ust. § 97 písm. b) zákona lhůtu pro podání nabídek **do 9. července 2019, a to v případě**

➤ **ČÁSTI 1 veřejné zakázky do 10:00 hod.**

➤ **ČÁSTI 2 veřejné zakázky do 11:00 hod.**

Pokud nebude nabídka včetně požadovaných vzorků u ČÁSTI 1 veřejné zakázky doručena zadavateli do konce stanovené lhůty nebo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci, nepovažuje se podle § 28 odst. 2 zákona za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

4.)

Vysvětlení č. 2. zadávací dokumentace je zasláno prostřednictvím elektronického nástroje KDV zadavateli známému dodavateli a současně uveřejněno na profilu zadavatele

<https://www.kdv.cz/arenavitkovice/profil.php?ic=25911368>

S pozdravem

.....
Mgr. Kamil Vrubl
předseda představenstva