

Zadavatel: Městys Pozlovice  
Se sídlem: Hlavní 51, 763 26 Pozlovice  
Zastoupený: Ing. Pavel Coufalík, Ph.D., starosta  
IČ: 00568708

1/O/2019040



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 6.5.2019

## **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1**

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce MK Křepodola v Pozlovicích**  
Ev. číslo veřejné zakázky: 2019040  
Předmět veřejné zakázky: ☒ stavební práce ☐ dodávky ☐ služby  
Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu zadaná dle MMR a podpůrně dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)  
Profil zadavatele: <https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00568708>

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

V předané projektové dokumentaci výše uvedené stavby chybí část týkající se objektu SO 401 Veřejné osvětlení. Bylo by možné tyto podklady poskytnout?

Odpověď č. 1 :

Zadavatel v rámci tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 poskytuje všem dodavatelům doplnění Protojektové dokumentace o objekt SO 401 \_VO. Doložené doklady jsou pro dodavatele závazné.

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr objektu SO 401 Veřejné osvětlení je položka pol\_7 KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, 1kV CYKY-J 4x25 mm<sup>2</sup>, pevně. Dle vyjádření odborné montážní firmy je tento kabel předimenzován a pro realizaci obtížně zpracovatelný. Máme tento kabel použít pro zpracování nabídky?

Odpověď č. 2 :

Zadavatel poskytuje upravený soupis prací, dodávek a služeb, kde je upravena v objektu SO 401 - Veřejné osvětlení - I. etapa, položka č. 7, č. 8 a č. 10. Zadavatelem poskytnutý soupis je pro dodavatele závazný při zpracování nabídky a jsou povinni jej použít.

**Vzhledem k charakteru poskytnutého Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 6.5.2019 zadavatel oznamuje změnu (posunutí) lhůty pro podání nabídek, a to do dne 16.5.2019 do 13:00 hodin.**

**Uvedené změny jsou obsaženy v příloženém dokumentu Textová část Zadávací dokumentace\_změna č. 1 ze dne 6.5.2019 a jsou také obsaženy ve Výzvě k podání nabídky\_změna č. 1 ze dne 6.5.2019 a jsou pro dodavatele závazné.**

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně příloh bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 6.5.2019.

Příloha:

Textová část Zadávací dokumentace\_změna č. 1 ze dne 6.5.2019

Výzva k podání nabídky\_změna č. 1 ze dne 6.5.2019

SO 401\_VO

Pozlovice - úpravy komunikací v lokalitě Křapodola\_20190506

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.  
pověřen výkonem zadavat. činností