

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČÍSLO 1

„Demolice areálu UP závody Bučovice“

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

**podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení**

IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název: Město Bučovice
Sídlo: Jiráskova 502, 685 01 Bučovice
IČ: 00291676
Zastoupen: PhDr. Jiřím Horákem, Ph.D.

IDENTIFIKACE ZÁSTUPCE ZADAVATELE (v souladu s § 151 zákona)

Název: IK consult s.r.o.
Sídlo: Živného 1254/8, 635 00 Brno
Kontaktní adresa: Lipová 906/1, 602 00 Brno
IČ: 27713326
Jednající: Mgr. Iljou Kašíkem, jednatelem
Kontaktní osoba: Mgr. Ilja Kašík
Tel.: +420 604 655 171
E-mail: i.kasik@ikconsult.cz

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona sděluje všem dodavatelům, kteří podali žádost o příslušné části zadávací dokumentace, vysvětlení zadávací dokumentace takto:

Dotaz číslo 1: Po prostudování výkazu výměr nám není jasné, jak dospěl projektant u položky č. 25 979098161 Skládkovné suť+ oleji/ropa k množství 1023,40 t? Dle našeho závěru je to značně předimenzováno.

Odpověď zadavatele: Položka č. 25 - Skládkovné suť + olej/ropa – množství je patrné z přílohy č. 2 BILANCE ODPADU. (Opraveno katal. č. 13 01 01 – 0,2 t). Vycházelo se z odborného posudku spol. EMPLA AG spol. s. r.o.: schéma odběru vzorku - kontaminace podlah či zdiva (vzorky P1 – P18), viz. Příloha č. 3 - Posudek výskytu nebezpečných odpadů v areálu ÚP Bučovice. Množství stanoveno odhadem.

- GARÁŽE (P1, P2) - podlahy tl. 0,25 m – $173 \text{ m}^3 * 2,2 \text{ (koef)} = 380,6 \text{ t}$ (odhad 30% cca 112 t)
- Závodní jídelna - požářiště s vylitými ropnými látkami (P5) – podlahy, stěny tl. 0,4 m – $742 \text{ m}^3 * 2,2 = 1632 \text{ t}$ (30% cca 500 t)
- Výrobní hala (P14) - podlahy místy úkapy tl. 0,25 – $1340 \text{ m}^3 * 2,2 = 2948 \text{ t}$ (5% cca 100 t)
- Výrobní hala 2, kotelna (P16, P17) - podlahy, okolo bývalé kotelny tl. 0,25 – $703 \text{ m}^3 * 2,2 = 1546 \text{ t}$ (20% cca 309 t)

Kontaminace podlah PCB (viz. Příloha č.3)

Dotaz číslo 2: Žádáme zadavatele Veřejné zakázky o zavzorcování jednotlivých položek výkazu výměr a uzamknutí buněk.

Odpověď zadavatele: Výkaz výměr byl požadovaným způsobem upraven a je přílohou tohoto vysvětlení (soubor s názvem „VV_Areál UP Bučovice-demolice_OPRAVA_190822.xlsx“).

Dotaz číslo 3: Na jaké frakce bude recyklována a tříděna betonová a cihelní suť?

Odpověď zadavatele: Požadované frakce:

Beton: 0-64

Cihla: 0-8 (v maximální možné míře využít na zásyp po základech a odbouraných podzemních konstrukcích)

Cihla: 8-32

Cihla: 32-64

Dotaz číslo 4: Prosím o vysvětlení položky č.122201103 v oddílu 3. Zemní práce - odkopávky nezapažené. Z dokumentace nám není jasné, čeho a v kterém místě se tyto práce týkají.

Odpověď zadavatele: Jedná se o odkop nádrže ocelové objekt SO 10 a odkop pro bourání základů již zbouraných objektů SO 15a, SO 15b.

Informace zadavatele číslo 1: Zadavatel mění čl. 2.12.6. Výzvy k podání nabídky a Zadávací dokumentace, a to tak, že vypouští větu druhou tohoto článku. Nově tento článek zní: *„Dodavatel je povinen do příslušné sekce v elektronickém nástroji vložit všechny dokumenty dle zadávacích podmínek, a to podepsané elektronickým podpisem.“* Přílohou tohoto vysvětlení je upravená Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumentace (soubor s názvem „ZD_Bucovice_Demolice_arealu_UP_OPRAVA_190822_signed.pdf“).

Zadavatel vzhledem k výše uvedeným informacím prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 30. 8. 2019 v 10:00 hod.

V Brně dne 22. 8. 2019

.....
Mgr. Ilja Kašík
pověřen zadavatelem