

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- PK PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL 6–47,9 kW při 80/60 °C
ZÁSOBNÍK TUV 65 l
REGULACE S VENKOVNÍM ČIDLEM
- ČS ČERPAČÍ SYSTÉM PRO VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY
SAMONASÁVACÍ AUTOMATICKÉ ČERPADLO
PE NÁDRŽ
- VČ VYSOKOTLAKÉ ČERPADLO
30–200 bar, 14 l/min
- A AKUMULAČNÍ NÁDRŽ
500 l




LEGENDA POTRUBÍ

- PP POTRUBÍ HT SYSTÉM
- PVC POTRUBÍ KG SYSTÉM
- UŽITKOVÁ VODA
PE 100RC SDR11 32x3

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- K ZÁCHODOVÁ MISA ZÁVĚSNÁ – DLE VÝBĚRU, RV 1/2" x 3/8"
MONTÁŽNÍ PRVEK S NÁDRŽKOU
DVOJTLAČITKO
SEDÁTKO
- U UMÝVADLO – DLE VÝBĚRU
SIFON DN 40
BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ, CELOKOVOVÁ VČ. HADIČEK
2x RV 1/2" x 3/8"
- S SPRCHOVÝ BOX 900x900 mm
SPRCHOVÁ PÁKOVÁ BATERIE – S PŘÍSLUŠENSTVÍM
- D NEREZOVÝ DŘEZ – DODÁVKA STAVBY
SIFON DN 50
BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ, CELOKOVOVÁ
- V PODLAHOVÁ VPUST DN 70
SUCHÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
NEREZOVÁ MŘÍŽKA
- Ž NEREZOVÝ PODLAHOVÝ ŽLAB
ROZEBÍRATELNÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
VYJÍMATELNÝ KOŠ NA NEČISTOTY
NEREZOVÁ MŘÍŽKA – POCHÚZNÁ
- N NAPÁJEČKA AUTOMATICKÁ
SMALTOVANÁ LITINA
- J JEZÍRKOVÁ VPUST DN 100
PLAST

č. parc. 1602/1, 1607/1; k.ú. Štípa [670146] ±0,000 = 293,100 m n. m. Bpv

AUTOR NÁVRHU: Ing. arch. Jan Brejcha Ing. arch. Veronika Sýkorová		VYPRACOVAL: Ing. Petr Dočkal 		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Petr Dočkal 		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  Masak & Partner		
HIP: Ing. arch. Jakub Masák						Ateliér Masák & Partner, s.r.o. Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 Bubenec, IČ: 27086631		
STAVEBNÍK: ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace Lukovská 112, 763 14 Zlín 12, IČ: 00090026						STUPEŇ PROJEKTU: DPS + DZS		Č. PARÉ:
AKCE:						DATUM: 6/2019		
JAGUAR TREK (I. etapa)						MĚŘÍTKO: 1:50		
ČÁST: DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU						ČÁST: D.1		
PODČÁST: TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB						PODČÁST: D.1.4		
ODDÍL: ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE						ODDÍL: D.1.4.2		
VÝKRES: ZÁKLADY						Č. VÝKRESU: D.1.4.2.b.1		