

Zadavatel: Obec Horní Lideč
Se sídlem: Horní Lideč 292, PSČ 756 12
Zastoupený: Josef Tkadlec, starosta
IČ: 00303780

18/O/2018040

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 10.01.2020

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 16

Název veřejné zakázky: **Trezor přírody**
Ev. číslo veřejné zakázky: Z2019-040394
Předmět veřejné zakázky: ☒ stavební práce ☐ dodávky ☐ služby
Druh zadávacího řízení: otevřené podlimitní řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Profil zadavatele: <https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00303780>
Elektronický nástroj zadavatele: <https://www.kdv.cz/hornilidec-mci/>



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

V části výkazu výměr „VZT“ nejsou nastavené vzorce pro výpočet ceny dodávka celkem pro jednotlivé položky. Máme si tyto vzorce doplnit sami nebo pošle zadavatel opravený výkaz výměr?

Odpověď č. 1:

Zadavatel sděluje všem dodavatelům, aby si do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb doplnili vzorce sami.

Dotaz č. 2:

V části výkazu výměr „VZT“ je stanovena cena za montáž procentem z dodávky. Je pro nás toto závazné nebo máme ocenit reálnou cenou montáže?

Odpověď č. 2:

Zadavatel sděluje dodavatelům, aby danou položku ocenili reálnou cenou.

Dotaz č. 3:

Prosíme o ujasnění postupu obkládání schodiště žulovým kamenem, kdy tl.30 mm má jít na stupně a tl.20 mm na postupně (dle výkresů). Ve výkazu výměr ale rozděleno dle schodišť tak, že tl.30 mm jde na přímé schodiště a tl.20 mm na dvouramenné – co tedy platí?

Odpověď č. 3:

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb, kde je výše uvedený nesoulad sjednocen dle údajů uvedených výkresech (30mm na stupně a 20mm na podstupně).

Dotaz č. 4:

Prosím o upřesnění barvy a materiálu žulového obkladu schodiště. Pohybujeme se v širokém cenovém rozpětí i různém způsobu zpracování.

Odpověď č. 4:

Zadavatel v rámci vysvětlení poskytuje všem dodavatelům upřesnění požadovaného, viz obrázek níže.



Dotaz č. 5:

Dodavatel protipožárního nástřiku upozornil na nesoulad výměr ocelových profilů ve výkaze výměr. Plocha uvedená ve výkaze neodpovídá ploše profilů. Dále výměra trapézového plechu je jako půdorysná plocha, nikoliv rozvinutá (odpovídající ploše pro požární nástřik). Žádáme tímto zadavatele o ověření, případně upravení výměr.

Odpověď č. 5:

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb, kde k výše uvedenému nesouladu byla upravena výměra.

Dotaz č. 6:

Prosíme o informaci, jak má být naceněno - v PBŘ je zmínka o nutnosti průzoru na dveřích s požární odolností. V dalších podkladech vč. výpisu a výkazu však tento požadavek chybí.

Odpověď č. 6:

viz. odpověď č. 7

Dotaz č. 7:

Dle PBŘ mají být dveře DL/03 s požární odolností. Ve výpise a výkresech jsou dveře uvedeny bez PO – prosíme o informaci, co platí.
Dveře s požární odolností EW – C 30 DP3 budou osazeny z foyer (m.č. 1.18) do chodby (m.č. 1.02). Tyto pož. dveře budou opatřeny průzorem.

Odpověď č. 7:

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům upravenou projektovou dokumentaci, ve které jsou upraveny požadavky na PBŘ.

Ozn.	popis
DP/01	Dveře dvoukřídlé, plné, hladké, s požární odolností EW-C 30DP3, s průzorem - čiré sklo 8mm, protipožární 500x500mm v obou křídlech
DP/02	Dveře dvoukřídlé, plné, hladké, s požární odolností EW-C 30DP3, s průzorem - čiré sklo 8mm, protipožární 500x500mm v obou křídlech
DL/03	Dveře dvoukřídlé, plné, hladké, s požární odolností EW-C 30DP3, s průzorem - čiré sklo 8mm, protipožární 500x500mm v obou křídlech

Dotaz č. 8:

Dle výpisu výrobků a výkresů, je výška dvoukřídlých dveří s požární odolností 2200 mm. Přikládám položky z výkazu výměr, kde výška těchto dveří neodpovídá. Prosím o ujasnění.

170	M	611629DP/01	Dveře dvoukřídlé, plné, hladké, dřevěné, s Požární odolností EW-C 30DP3, 1800/2000	kus	1,000	0,0
1					1,000	
171	M	611629DP/02	Dveře dvoukřídlé, plné, hladké, dřevěné, s Požární odolností EW-C 30DP3, 1800/2000	kus	1,000	0,0
1					1,000	
172	M	611629DP/34	Dveře dvoukřídlé, plné, hladké, dřevěné, s Požární odolností EW-C 30DP3, 1600/2000	kus	1,000	0,0
1					1,000	

Odpověď č. 8:

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb, ve kterém je upravena výška dveří na 2200.

Dotaz č. 9:

Vo výkaze výmer objektu SO 01 Trezor prírody je položka č. 45 montáž soklových lišt 118,5m a položka číslo 46 dodávka soklových lišt je len 48,348 m. Prosíme o zosúladenie týchto dvoch položiek.

Odpověď č. 9:

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb, ve kterém jsou provedeny úpravy na uvedený nesoulad.

Dotaz č. 10:

Dobrý den, dle předchozích informací a Vysvětlení ZD, se nemá cenit objekt Stromu. Jak je ale tomu u základů? V aktuální verzi Výkazu výměr (List: 01 – Trezor přírody, Položky: 15, 16, 19, 20, 21, 30) je s nimi stále počítáno. Pokud nemá být také prováděno, žádáme o vynulování výměr.

Odpověď č. 10:

Zadavatel sděluje dodavatelům, že základy pro stromy jsou součástí soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a tedy součástí této zakázky.

Vzhledem k charakteru poskytnutého Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16 ze dne 10.1.2020 zadavatel oznamuje změnu (posunutí) lhůty pro podání nabídek, a to do dne 22.1.2020 do 10:00 hodin.

Pátá oprava národního formuláře byla odeslána do Věstníku veřejných zakázek dne 10.1.2020 a bude uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek v termínu dle Provozního řádu provozovatele Věstníku veřejných zakázek.

Uvedené změny jsou obsaženy v příloženém dokumentu Textová část Zadávací dokumentace _změna č. 5 ze dne 10.1.2020 a jsou pro dodavatele závazné. Zadavatelem poskytnutý Soupis prací, dodávek a služeb a oprava Projektové dokumentace jsou pro dodavatele závazné a jsou povinni je pro zpracování nabídky použít.

Vysvětlení zadávací dokumentace bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 10.1.2020.

Přílohy:

Textová část zadávací dokumentace _změna č. 5 ze dne 10.1.2020

Příloha č. 4 - Projektová dokumentace _změna č. 5 ze dne 10.1.2020

Příloha č. 5 - 10-01-2020 - TREZOR PŘÍRODY HORNÍ LIDEC _změna č. 5 ze dne 10.1.2020

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností