

Zadavatel: Obec Horní Lideč  
Se sídlem: Horní Lideč 292, PSČ 756 12  
Zastoupený: Josef Tkadlec, starosta  
IČ: 00303780

8/O/2018040

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 04.12.2019

## **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 6**

Název veřejné zakázky: **Trezor přírody**  
Ev. číslo veřejné zakázky: Z2019-040394  
Předmět veřejné zakázky: ☒ stavební práce ☐ dodávky ☐ služby  
Druh zadávacího řízení: otevřené podlimitní řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  
Profil zadavatele: <https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00303780>  
Elektronický nástroj zadavatele: <https://www.kdv.cz/hornilidec-mci/>



INTERREG V-A  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA  
EURÓPSKY FOND  
REGIONÁLNEHO ROZVOJA  
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

V objektu 03 – Komunikace, zpevněné plochy je navržena skladba penetračního makadamu spolu s infiltračním postřikem (položky 13 a 14). jedná se skutečně o infiltrační postřik (při provádění PM zbytečný) nebo o nějaký druh krycího nátěru?

Odpověď č. 1 :

Bude provedena skladba dle PD, postřik s posypem bude proveden na penetrační makadam – viz. TZ.

### **SKLADBA A - Vozovka místní komunikace TP 170 - D2-N-5-V-PII**

- postřik živичný infiltrační s posypem	DV	20mm
- penetrační makadam hrubozrný	PMH	90mm
- štěrkodeř 0/32	ŠDA	150mm
- štěrkodeř 0/63	ŠDA	150mm
	celkem	410mm

Dotaz č. 2:

V objektu SO 05 – Přípojka dešťové kanalizace je v šachtách ŠD 06 a ŠD 09 předepsáno škrťací zařízení odtoku vody. Žádáme o podrobnější materiálovou a technickou specifikaci tohoto škrťacího zařízení.

Odpověď č. 2 :

Zadavatel pro upřesnění poskytuje všem dodavatelům technický list s uvedením technických parametrů škrťacího zařízení odtoku vody – „TP-škrťací zařízení odtoku vody.pdf“

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně přílohy bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 4.12.2019.

Příloha:

TP-škrťací zařízení odtoku vody.pdf

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.  
pověřen výkonem zadavat. činností