

Zadavatel: ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace
Se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín
Zastoupený: Ing. Roman Horským, ředitel
IČ: 00090026

1/O/2020018

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 06.02.2020

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Název veřejné zakázky: **Jaguár trek a Trasa**
Ev. číslo veřejné zakázky: 2020018
Předmět veřejné zakázky: ☒ stavební práce ☐ dodávky ☐ služby
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Profil zadavatele: <https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00090026>
Elektronický nástroj zadavatele: <https://nen.nipez.cz/>

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

V rámci možnosti dodatečných informací na zakázce: „Jaguar Trek a Trasa“ Vás žádám o vyjasnění či doplnění:

VV SO_03: Voliéry, SO_03_01: Architektonicko-stavební řešení, 7679_1: Konstrukce zámečnické – voliéry, položky číslo:

825. Hladká tyč D16 - S235 včetně povrchové úpravy – 184,5bm

826. Ocelové pracny pro kotvení sloupů OB, specifikace viz výkres D.1.2.b.5.a_DĚLÍCÍ ZEĎ VÝKRES TVARU - včetně povrchové úpravy – 135kg

827. ocelové lano průměr 10 MM, 6X19 M-IWRC B 1770 SZ – 1698,7m

828. ocelové lano průměr 22 MM, 6X19 S-IWRC B 1770 SZ – 296,557m

829. Závitový lanový napínák oko oko SOO 1480-M22 – 88kus

830. SÍŤ-304hb35-AISI304-D3,5mm-100x100mm – 1363,54m2

831. SÍŤ-304hb35-AISI304-D3,5mm-60x60mm – 1492,92m2

832. tyč závitová Pz 8.8 M16 – 172,5m

833. Kotevní oko M16 – 345kus

U těchto položek z popisu není jednoznačně jasné, zda se jedná i o montáž. Jedná se o atypickou ocelovou konstrukci, kde by měla montáž být specifikována zvlášť – samostatnou položkou. Montáž této konstrukce si vyžádá postavit prostorové lešení a nasazení velkých jeřábů a plošin. Z uvedeného popisu nelze srovnatelně nacenit tuto atypickou konstrukci.

Dále se těchto položek týká vyhrazená změna závazku – viz. zadávací dokumentace.

Prosíme o jednoznačnou odpověď, případně opravu VV.

Odpověď č. 1 :

Popis dodávky a montáže nosné konstrukce voliér je uvedena v položce **824 Nosná konstrukce voliér - viz výkres D.1.2.b.3.G VOLIERA - POHLED, DETAILY - včetně povrchové úpravy - dodávka a montáž** obsahuje kompletní montáž hlavních prvků voliéry, včetně nájezdu jeřábu, vysokého lešení a plošin pro všechny prvky, které to vyžadují.

Pro dílčí položky **825 - 833** pak platí ustanovení ze Všeobecných podmínek (1. List) SK.04_01, kdy je dodávka a montáž obsažena v ceně výrobku (viz příloha).

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně přílohy bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 6.2.2020.

Příloha:

Příloha k Vysvětlení ZD č. 1

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností