

CENTRUM SPOLEČENSKÉHO A SPOLKOVÉHO ŽIVOTA OBCE JASENNÁ - BESEDA JASENNÁ

PŮDORYS ZÁKLADŮ A 1.PP - NOVÝ STAV

M 1:50

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STĚNY	POZNÁMKA
0.01	SKLEP	20.53	BETONOVÁ MAZANINA	OMÍTKA, MALBA	
0.02	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	4.79	BETONOVÁ MAZANINA	OMÍTKA, MALBA	
0.03	SKLEP	28.55	BETONOVÁ MAZANINA	BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY	

LEGENDA :

EZS:

- MG – MAGNETICKÝ KONTAKT SBĚRNICOVÝ
- PIR – DETEKTOR POHYBU, NÁSTĚNNÝ, CHAR.VĚJŘ, SBĚRNICOVÝ, MONTÁŽNÍ VÝŠKA 2,5m
- PH – OPTICKO–KOUŘOVÝ SENZOR, 12VDC a BATERIE 3x1,5V AA, SBĚRNICOVÝ, ZAPOJENO DO SYSTÉMU EZS

POZNÁMKA
STRUKTUROVANÁ KABELAŽ BUDE PROVEDENA KABELY UTP cat.5e ULOŽENÝMI V INSTALAČNÍCH TRUBKÁCH POD OMÍTKOU.
ROZVODY EZS A AUTOMATICKÉ OPTICKO–KOUŘOVÉ HLÁSIČE POŽÁRU BUDOU PROVEDENY KABELY VEZFI 4x0,5 ULOŽENÝMI V INSTALAČNÍCH TRUBKÁCH POD OMÍTKOU.
AUTOMATICKÉ OPTICKO–KOUŘOVÉ HLÁSIČE POŽÁRU BUDOU ZAPOJENY DO SYSTÉMU EZS.
HLAVNÍ KABELOVÉ ROZVODY VEDENÉ NAD SDK POŽÁRNÍM PODHLEDEM BUDOU ULOŽENY DO SAMOSTANÝCH KABELOVÝCH DRÁTĚNÝCH ŽLABŮ SLABOPROUDU.
V PŘÍPADĚ MENŠÍHO POČTU KABELŮ DO OCELPLECH SKUPINOVÝCH KABELOVÝCH DRŽÁKŮ.
POKLÁDKA KABELŮ BUDE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000–5–52 ed.2 A DLE Vyh. 23/2008 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ.
SOUČÁSTÍ DODÁVKY PROFESE SILNOPROUD JE MONTÁŽ KABELOVÝCH TRAS (DRÁTĚNÝCH ŽLABŮ, OCELPLECH KABEL.DRŽÁKŮ, INSTALAČNÍCH TRUBEK, INSTALAČNÍCH KRABIC) SILNOPROUDU A SLABOPROUDU.
VZDÁLENOST KABELŮ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ OD SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ NN JE 20cm. PŘI SOUBĚHU MENŠÍ NEŽ 5m, JE DOVOLENA VZDÁLENOST 6cm A PŘI KŘÍŽENÍ 1cm.
JE NUTNÉ DODRŽET ČSN 342300.

±0,000 = 375,670 m n. m.

Investor:		Generální dodavatel:			
Centrum společenského a spolkového života obce Jasenná – Beseda Jasenná					
Místo stavby:		k. ú. Jasenná na Moravě [657689], parc. č. st. 82/1			
Generální projektant:		<div><div>KORT</div><div>KORT CZ s.r.o. +420 608 278 252 www.kort.cz Projektování a realizační činnost ve výstavbě Energetika staveb</div></div>			
Hlavní interier projekt:	Autor stavby:			Kreslil:	Kontroloval:
Ing. Arch. Ivo Koudełka	Ing. Arch. Kateřina Koudělková				
		Číslo zakázky:		K2a_004_15022019	
Zpracoval dle:		<div><div>K2</div><div>archi i kti</div></div>			
Odpovědný projektant:	Projektant:			Kreslil:	Kontroloval:
Ing. Libor Machů	Ing. Libor Machů			Ing. Libor Machů	Ing. Vojtěch Běhunků
		Číslo zakázky:			
Stavba:		Stupeň PD:		DPS	
Centrum společenského a spolkového života obce Jasenná – Beseda Jasenná		Formát:		A1	
		Měřítko:		1:50	
Objekt, provozní celok:		Datum:		08/2019	
SO 01 SPOLEČENSKÝ DŮM		Číslo zakázky:		K2a_004_15022019	
Díl:		Číslo archivu:			
D.1.4.5 ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE		Číslo výkresu:		D.1.4.5.B.1	
Název výkresu:					
PŮDORYS 1.PP - ELEKTROINSTALACE MN					

