


Souběh a křížení vodovodu dle ČSN 73 6005


Souběh



Poznámka :

- KÓTY JSOU UVEDENY V mm
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO ZABEZPEČIT VYTÝČENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PŘÍSLUŠNÝMI SPRÁVCI
- V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ S INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI BUDE PROVEDEN RUČNÍ VÝKOP
- ZEMNÍ PRÁCE PROVÁDĚT DLE ČSN 73 3050
- VÝKOP RÝHY BUDE PAŽEN PŘÍLOŽNÝM PAŽENÍM
- PŘI VÝKOPOVÝCH PRACÍCH UKLÁDAT VYTĚŽENÝ MATERIÁL MIMO CHODNÍKY


Křížení



Poznámka :

VZDÁLENOST SE MĚŘÍ OD POVRCHU VEDENÍ

Způsob pažení rýhy



Poznámka:

- UVEDENÝ TYP PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ LŽE NAHRADIT PAŽÍCÍM SYSTÉMEM DLE DISPOZIC DODAVATELE STAVBY NAPŘ. LEHKÝ PAŽÍCÍ SYSTÉM LPS 2/4,25 , EMUNDS+STAUDINGER A POD.

±0,000 = 375,560 m n.m. B.p.v.

Investor:				Generální dodavatel:							
Centrum společenského a spolkového života obce Jasenná – Beseda Jasenná											
Místo stavby				k. ú. Jasenná na Moravě [657689], parc. č. st. 82/1							
Generální projektant:				<div><div>K2architekti</div><div><div>KORT CZ s.r.o.</div><div>+420 608 278 252 www.kort.cz</div><div>Projektční a realizační činnost ve výstavbě</div><div>Energetika staveb</div></div></div>							
Hlavní inženýr projektu		Autor stavby						Kreslil:		Kontroloval:	
Ing.Arch. Ivo Koudelka		Ing.Arch. Kateřina Koudelková									
				Číslo zakázky:							
				K2a_004_15022019							
Zpracovatel dílu:											
Odpovědný projektant:		Projektant:						Kreslil:		Kontroloval:	
Ing.Arch. Ivo Koudelka		Ing.Arch. Ivo Koudelka						Ing. Lucie Němečková			
				Číslo zakázky:							
Stavba:	Centrum společenského a spolkového života obce Jasenná – Beseda Jasenná			Stupeň PD:		Dok. pro vydání SP					
				Formát:		A1					
				Měřítko:		1:50					
Objekt, provozní celek:				Datum:							
				02/2019							
Díl:				Číslo zakázky:							
				K2a_004_15022019							
				Číslo archivní:							
Název výkresu:				Číslo výkresu:							
SOUBĚH A KŘÍŽENÍ VODOVODU DLE ČSN 73 6005				D.1.B.5							