

SEZNAM DOKLADŮ K PŘEDÁNÍ

1. Prohlášení zhotovitele o shodě prováděných prací s projektovou dokumentací a stanovisky DOSS
2. Kopie živnostenského listu a výpis z OR zhotovitele
3. Osvědčení o autorizaci
4. Měření umělého osvětlení
5. Výpočet umělého osvětlení, Technické listy ke svítidlům a zdrojů,
6. Doklad o montáži, funkční zkoušce a kontrole provozuschopnosti nouzového osvětlení
7. Revize elektro, Kusová zkouška rozvaděče
8. Protokol o měření datových zásuvek
9. Doklad o montáži, funkční zkoušce a provozuschopnosti EPS
10. Protokol o koordinační funkční zkoušce EPS
11. Doklad o montáži, funkční zkoušce a kontrole provozuschopnosti ERO
12. VZT - prohlášení dodavatele
 - protokol o bezpečném provozu
 - prohlášení o shodě
 - protokol o měření výkonů s uvedením místnosti a čísla vyústku
 - půdorys k protokolu o měření s očíslovanými vyústky
 - technický list anemometru
 - kalibrační list
13. Protokol MaR
14. Protokol tlaková zkouška chlazení
15. Protokol tlaková zkouška topení
16. Protokol o zaškolení obsluhy na topení a chlazení
17. Doklad o dodržení mikroklimatických podmínek na pracovních místech v kancelářích v letním období roku,
18. Protokol z měření mikroklimatických podmínek v letním období roku a vyhodnocení, v souladu s §2 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti zdraví při práci v platném znění
19. Protokol o dezinfekce a proplachu vodovodu
20. Protokol o tlakové zkoušce kanalizace a rozvodů ZTI
21. Protokol o funkční zkoušce ACS
22. Doklad o kontrole hasicích přístrojů a Záruční list k hasicím přístrojům
23. Doklady k požárním ucpávkám
24. Doklady prokazující požární odolnost st. konstrukcí
25. Doklad o funkční zkoušce a kontrole provozuschopnosti stávajících odběrných míst požární vody

26. Doklad o montáži, funkční zkoušce a kontrole provozuschopnosti požárních klappek
27. Doklad o montáži, funkční zkoušce a kontrole provozuschopnosti požárních uzávěrů otvorů – požárních dveří
28. Doklad o montáži kuchyňské linky
29. Doklad o likvidaci odpadu
30. Atest prokazující splnění limitu pro součinitel smykového tření podlahy
31. Prohlášení o shodě PVC
32. Prohlášení o shodě koberce
33. Certifikáty a prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky
34. Návod k obsluze a údržbě
35. Projekt skutečného provedení všech profesí (dwg, pdf a tištěná podoba)

Požadované uspořádání dokladů

- Celkový seznam s očíslováním jednotlivých dokladů.
- Každý doklad bude v samostatné folii v řazení dle celkového seznamu
- Dokladová část bude obsahovat všechny protokoly o funkčních zkouškách zejména protokol o funkční zkoušce EPS, protokoly o zaregulování, měření intenzity nouzového osvětlení, měření intenzity umělého osvětlení atd.))
- Dokladová část bude dále předána v elektronické podobě, kdy každý jednotlivý doklad bude mít samostatný scan nazvaný dle čísla z celkového seznamu např. „**135_VZT_Protokol o zaregulování**“
- Kompletní doklady budou předány ve 3 vyhotoveních
- Dále bude předána kompletní dokumentace skutečného provedení, kde každý výkres bude označen razítkem, nebo popisem „dokumentace skutečného provedení“.
- Bude předáno 4 x kompletní DVD se dvěma složkami
 - 1) Dokumentace skutečného provedení
 - 2) Dokladová část