

Číslo jednací:	121/TD/18
Vyřizuje:	Ing. Pavol Lomnický
Tel.:	469 669 945
Mobil:	603 899 860
E-mail:	pavol.lomnický@vschrudim.cz
Datum:	21.03.2018

Ing.arch. Marek Lehmann
U Hellady č.p. 697/4
140 00 Michle

Heřmanův Městec, parc. č. 111, Rekonstrukce BD č.p.244, změna dimenze vod. přípojky (územní nebo stavební řízení - se záměrem napojení domu nebo pozemku na vodohospodářské sítě)

V zájmovém území se nachází vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu, které provozuje VS Chrudim, a.s.

Vodovodní přípojka je navržena z materiálu PE DN 40 mm s připojením na vodovodní řad z PVC DN 160 mm. Napojení nové vodovodní přípojky z vodovodního řadu bude provedeno v místě stávající vodovodní přípojky.

S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:

- Termín napojení vodovodní přípojky bude před zahájením stavebních prací dohodnut s příslušným provozem VS Chrudim, a.s. – Petr Leszkow, tel.: 603 899 872, petr.leszkow@vschrudim.cz.
- Montáž vodovodní přípojky od místa napojení po vodoměrnou sestavu provedou montéři příslušného provozu VS Chrudim, a.s. Přípojka bude od místa napojení po vodoměrnou sestavu provedena z materiálu PE v kvalitě PE 100, SDR 11. Zemní práce si zajistí investor.
- Propojení vodovodní přípojky s vodovodem z vlastního zdroje přes vnitřní instalace domu je nepřipustné.
- Stavba musí být vybudována v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (zejména §32 a §33) a ČSN 756101 Stokové sítě a kanalizační přípojky.
- Při křížení a souběhu plánovaných přípojek s vodovodem a kanalizací je nutno respektovat min. odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005.
- Při výstavbě RD včetně všech jeho součástí (oplocení apod.) musí být dodržena minimální vzdálenost od vodohospodářských sítí dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, případně dle požadavku provozovatele.
- Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou stávající vodovodní a kanalizační řad poškodit, je **prováděcí organizace povinna** učinit veškerá opatření, aby k poškození nedošlo, a to:
 - Uvědomí zástupce provozu VS Chrudim, a.s. – Petr Leszkow, tel.: 603 899 872, petr.leszkow@vschrudim.cz o zahájení prací, a to nejméně 15 dnů předem.
 - Před zahájením stavebních prací požádá pracovníka VS Chrudim, a.s. o vytýčení vodovodního a kanalizačního řadu v naší správě – Radek Drahý, tel.: 603 899 849, radek.drahy@vschrudim.cz. (*Umístění vytýčených zařízení požadujeme ověřit vždy ruční sondou, aby nedošlo k jeho poškození*).
 - Provede vyznačení polohy vytýčeného vodovodního a kanalizačního řadu přímo na staveništi.
 - Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce v blízkosti těchto řadů, zástupce prováděcí organizace upozorní, aby dbali maximální opatrnosti a ve vzdálenosti nejméně 1,0 m na každou stranu od osy potrubí nepoužívali nevhodné nářadí a těžkou mechanizaci (hloubicí a nákladní stroje, sbíječky apod.).
 - Obnažený vodovodní a kanalizační řad musí být řádně zabezpečen proti poškození a před jeho záhozem bude zástupce provozu VS Chrudim, a.s. přizván ke kontrole, zda nedošlo k jeho viditelnému poškození.
 - Každé poškození vodovodního a kanalizačního řadu nahlásí prováděcí organizace neprodleně na příslušný provoz VS Chrudim, a.s.

Toto vyjádření má platnost 2 roky ode dne vydání.

**VS Chrudim**
Vodárenská společnost Chrudim, a.s.
Novoměstská 626, 537 28 Chrudim
-2-

K. Z. P. S.

Ing. Sylva Řezníčková
vedoucí zákaznického centra

Přílohy: 121_mapa.pdf
Provoz: Heřmanův Městec