



- LEGENDA:**
LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA:
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
 - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ (SAMOREGULAČNÍ TOPNÝ KABEL)
 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ
 - STUDENÁ VODA
 - TEPLÁ VODA
 - POŽÁRNÍ VODA
 - POŽÁRNÍ VODA (SAMOREGULAČNÍ TOPNÝ KABEL)

- VEŠKERÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY V KOORDINACI S OSTATNÍMI PROFESEMI.
- POŽÁRNÍ OŠEK – STŘOP + KEDNUTLIVÉ POŽÁRNÍ OŠEKY DLE PBR
- POŽÁRNÍ PRŮCHODKY – UMOŽNIT PŘÍSTUP
- ZAJISTIT PŘÍSTUP K ČISTIČI KUSŮM KANALIZACE A ARMATURAM VODY V PODHLEDECH

- S** ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- D** ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- V** STOUPACÍ POTRUBÍ VODY
- H** STOUPACÍ POTRUBÍ VODY POŽÁRNÍ

- ZVUK. IZ. – ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE – ZVUKOVÉ IZOLOVANÉ Ø20
- KU – KULOVÝ UZÁVĚR
 - KU – KULOVÝ UZÁVĚR S VYPOUSTĚNÍM
 - ZV – ZPĚTNÝ VENTIL
 - POLVENTIL – POJIŠŤOVACÍ VENTIL
 - VPD – VENTIL PODOMÍTKOVÝ
 - VV – VÝTOKOVÝ VENTIL NA HADICI
 - VP – PODLAHOVÁ VPUSŤ PACHOTĚSNÁ
 - VV – MRAZ VÝTOKOVÝ VENTIL – MRAZUVÝDORNÁ ARMATURA
 - PB – PEVNÝ BOD
 - VyVT – MULTIFUNKČNÍ TERMOSTATICKÝ CÍRKULAČNÍ VENTIL
 - PV – PŘIVĚTRÁVACÍ VENTIL
 - S.H. – SPODNÍ HRANA OD ČISTÉ PODLAHY
 - WM – PODRUŽNÝ VODOMĚR
 - ZU – VODNÍ ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA S PŘÍDAVNOU MECHANIKOU ZAPACHOVOU UZÁVĚRKOU

POZN.1
ODPADNÍ POTRUBÍ UKONČIT 500mm
NAD STŘEŠNÍ HLAVICÍ
MIN. 3,0m OD TERAS A OKEN
NEBO 3,0m NAD ÚROVEŇ TERASY

VOD
PODRUŽNÉ MĚŘENÍ VODY
ZAJISTIT PŘÍSTUP K ODEČTŮM
DVÍŘKA MIN. 400x400mm
DODÁVKA STAVBY

NÁZEV ZAKÁZKY (DÍLO) NOVOSTAVBA SOCIÁLNÍCH BYTŮ NA PARC.Č. 789/2 PROTIVANOV		PROMED Brno spol. s r.o. 217NÁ 19, 621 00 BRNO	
MÍSTO Městys Protivanov, Náměstí 32, 789 48 Protivanov		DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
AUTOR A VEDOUcí PROJEKTU ING. ZŠOLT KOČISS		STAVEBNÍ OBJEKT	MĚŘÍTKO
ČÁST – PROJEKT D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		ČÍSLO ZAKÁZKY	DATUM
VYPRACOVAL A KRESLIL Ing. MIRIAM PANICOVÁ		PARE	11/2019
DOKUMENT (VÝKRES) PŮDORYS 3.NP			ČÍSLO VÝKRESU 05