



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 4

v zadávacím řízení dle § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

**podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení
"Rodinný dům se sociálními byty Študlov č. p. 129"**

Zadavatel: Obec Študlov

Sídlo: Študlov 142, 756 12 Študlov

Oprávněná osoba: Ladislava Šerá, starostka

IČO: 00304336

Profil zadavatele: <https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00304336>

Zastupující osoba: Regionální rozvojová agentura Východní Moravy

Sídlo: Tř. Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín

IČO: 45659176

Kontaktní osoba: Mgr. Magdalena Chmelařová, RESPEKTA s.r.o., IČ
01669206, Lysá 613, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

Telefon, email: +420 605345062, m.chmelarova@respekta.cz

Zadavatel obdržel dne 12.8.2020 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace a tímto podává vysvětlení zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz:

Dobrý den. V listu 1.7. je položka 19 nulová. Jde o překlep nebo se nemá naceňovat? Děkuji

Odpověď zadavatele:

Položka je signální vodič CYKY 4,0 mm² pro přípojku. Vzhledem k tomu, že délka přípojky je 10 m a položka vodiče je v km, činí **hodnota 0,001 km**. Jedná se technickou chybu, neboť program Build Power převádí hodnoty v rozpočtu do excelu jen na dvě desetinné místa.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek:

Lhůta a místo pro podání nabídek:

Nabídka musí být podána nejpozději do **25.8.2020 do 15:00 hod.**

Ve Zlíně 17.8. 2020

Mgr. Magdalena Chmelařová
zastupující osoba